

УНН 193012943  
ОКПО 501374315000

Будаўнічае унітарнае прадпрыемства  
«Будаўніча-мантажнае  
ўпраўленне № 1 Белсантэхмантаж-2»

вул. Брылеўская, 15, 220039, г. Мінск  
тэл./факс (017) 270 09 29  
E-mail: my-1bstm-2@yandex.ru;  
р/р BY78 TECN 3012 7285 9000 0000 0010  
у ААТ "Тэхнабанк"  
г. Мінска, вул. Крапоткіна, д.44  
ВІС банка TECNBY22



Строительное унитарное предприятие  
«Строительно-монтажное  
управление № 1 Белсантехмонтаж-2»

ул. Брилевская, 15, 220039, г. Минск  
тел./факс (017) 270 09 29  
E-mail: my-1bstm-2@yandex.ru;  
р/с BY78 TECN 3012 7285 9000 0000 0010  
в ОАО "Технобанк"  
г. Минска, ул. Кропоткина, д. 44  
ВІС банка TECNBY22



08.01.2026г. №03-3  
На №18-23/12135 от 19.12.2025

Заместителю директора  
УП «УКС МИНГОРИСПОЛКОМА»  
Насертдинову И.А.

О гарантийных обязательствах

СУП «Строительно-монтажное управление №1 Белсантехмонтаж-2» информирует, что радиаторы «Лидея» ЛК11 производства ОАО «Лидсельмаш» в системе отопления большого и малого бассейнов на объекте «Строительство средней общеобразовательной школы с бассейном на 1020 учащихся в м-не Лошица-9» по адресу г. Минск, ул. М.Пташука,17 (СШ №224) смонтированы в соответствии с проектной документацией 7-ПР/18-02-ОВ.

В ходе работы комиссии 05.12.2025г. установлено, что радиаторы «Лидея» ЛК11 не допускается применять в бассейнах.

Кроме того, получен ответ от производителя радиаторов ОАО «ЛИДСЕЛЬМАШ» о недопустимости установки радиаторов в помещениях бассейнов (прилагается).

На основании вышеизложенного СУП «Строительно-монтажное управление №1 Белсантехмонтаж-2» просит привлечь проектную организацию ООО «НИКА» к решению вопроса по замене радиаторов.

И. о. директора

Н.В. Гурский

Исп. +375 44 5547637  
Горбач