



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

юр.адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск



Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

на № 13.01.2026 № 49
ад _____

Инспекции Департамента контроля
и надзора за строительством
по г. Минску

Копия: КУП «УКС Мингорисполкома»

Первому заместителю генерального
директора - главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

Ответ на предписание
№04-10/2467 от 23.12.2025г.

СУ - 94 ОАО «Стройтрест №1» в ответ на предписание №03-10/2467 от 23.12.2025г. инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску по объекту «Реконструкция капитального строения, расположенного по ул. Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей» сообщает следующее.

По п. 3 – Замечание устранено. В целях предотвращения выноса земли и грязи за территорию строительной площадки выезды оборудованы пунктам мойки колес автотранспорта;

По п. 4 – Замечание устранено. Поверхности железобетонных конструкций с участками неуплотненного бетона, мелкие раковины и впадины восстановлены ремонтными составами.

По п. 5 – Замечание устранено. Температура бетона отражается в журнале;

По п. 6 – Замечание устранено. Осуществляется операционный контроль состояния арматурных изделий в соответствии с требованиями СП 1.03.09-2023 монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции.

По п. 7 - Замечание устранено. Осуществляется приемочный контроль состояния арматурных изделий в соответствии с требованиями СП 1.03.09-2023 монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции п. 6.4.1.1.

По п. 8 – Замечание устранено. Осуществляется приемочный контроль состояния арматурных изделий в соответствии с требованиями СП 1.03.09-2023 монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции п. 6.4.1.2

По п. 9 – Замечание устранено. Приняты меры по недопущению нарушений требований законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе градостроительных проектов, а также положения договоров требования проектной документации.

Объект: «Реконструкция капитального строения, расположенного по ул. Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей».

Начальник управления
СУ - 94 ОАО «Стройтрест №1»



А.А.Лащ