

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст №15 «Спецбуд»

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г. Мінск, вул. Мініна, 1  
e-mail: um70@trest15.by  
тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75  
р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000  
ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр. Пензалежнасці, 32А-1  
УНП – 100325820, АКПО – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»

Управление механизации № 70

220014, г. Минск ул. Минина, 1  
e-mail: um70@trest15.by  
тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75  
р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000  
ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр. Машерова, 80  
УНП – 100325820, ОКПО – 01279665

13.01.26 № 16/01-46  
На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Первому заместителю директора –  
главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Реконструкция мелиоративной системы с переустройством русла реки Цна на участке ПК14+50 – П86+23» информирует вас о том, что в ходе выполнения работ по бестраншейной прокладке стального футляра  $d=377\text{мм}$  хоз-бытовой канализации методом горизонтального шнекового бурения на участке камер К1сущ-К1, под существующим руслом реки Цна на проектной отметке был выявлен грунт с крупными включениями плотно сложенных камней. Размер камней, составляющий 150мм - 420мм, не позволяет технологически обеспечить беспрепятственную выборку грунта шнеками, обеспечив при этом проектное положение и целостность стальной трубы.

Учитывая вышеизложенное, просим принять проектное решение для возможности устройства футляра хоз-бытовой канализации на вышеуказанном участке.

Заместитель начальника УМ-70

Г.Ф. Ган

01 Ракин И.Б. 044 771 17 92

