

Закрытое акционерное общество «ПМК-55» ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201
Почтовый адрес: ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО «Белагропромбанк» г. Минск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X
e-mail: info@pmk-55.by (приёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерия) Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09
УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белаграпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 44 от 14.01.2026

УП «УКС Мингорисполкома»

О инженерно-геологических испытаниях

ЗАО «ПМК-55» уведомляет Вас, что по объекту: «"Микрорайон Лошица-8.2". Детское дошкольное учреждение №11 по генплану» в результате инженерно-геологических испытаний штампом, зоны уплотнения грунтов основания (суглинок моренный средней крупности) пневмокатками на глубину 0.5 метра с отсыпкой слоя из песка и гравия фракции 5-20 в зоне Б не достигнуты несущие характеристики грунта (модуль деформации E-18Мпа). Просим Вас выдать проектное решение.

Протокол испытания прилагается.

Зам. главного инженера ЗАО «ПМК-55»

М.В. Матвеев



