



МІНСКІ ГАРАДСКІ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  
ДЗЯРЖАЎНАЕ АБ'ЯДНАННЕ  
«СТАЛІЧНЫ ГАНДАЛЬ  
І ПАСЛУГІ»

вул.Калектарная, 11, пам.1, 220004 г.Мінск  
тэл. (017) 375 60 83, факс (017) 351 16 98  
р/р ВУ13 АКВВ 3012 0000 0845 2510 0000  
у ЦБП № 510 ААТ «АСБ «Беларусбанк» г.Мінска  
БІК АКВВВУ2Х, УНП 100512925  
e-mail: info@stu.by

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«СТОЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ  
И УСЛУГИ»

ул.Коллекторная, 11, пом.1, 220004 г.Минск  
тел. (017) 375 60 83, факс (017) 351 16 98  
р/с ВУ13 АКВВ 3012 0000 0845 2510 0000  
в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ «Беларусбанк» г.Минска  
БИК АКВВВУ2Х, УНП 100512925  
e-mail: info@stu.by

14.01.2026 № 12-8/1155  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

УП «УКС Мингорисполкома»

О устранении недостатков

Отвод воды с открытого паркинга ТЦ «Першы Нацыянальны гандлёвы дом» в ливневую канализацию осуществляется через систему водосточных труб, пронизывающих перекрытия закрытой гараж-стоянки (отм -3,350, -6,650) и сбрасывающих воду в ливневую канализацию через отстойник на через систему дождевой канализации путем самопроизвольного стока воды.

В результате эксплуатации паркинга установлено следующее:

1. не обеспечено устройство необходимого числа дренажных воронок и уклона для удаления воды, образовавшейся от таяния атмосферных осадков при въезде на крытый паркинг в осях 2''-5'', F''-I'' (отметка -3,350);
2. отсутствует необходимый уклон для удаления воды с участка паркинга в осях 05-10, H-G на отметке -6,650;
3. отсутствует необходимый уклон для удаления воды с участка паркинга в осях 2''-7'', J''-P'' на отметке -3,350.

На указанных участках происходит скопление воды, препятствует прохождению по паркингам, создает неудобства для посетителей торгового центра, что выражается в жалобах.

На основании изложенного государственное объединение «Столичная торговля и услуги» просит в рамках гарантийных обязательств обеспечить устройство уклона полов для удаления воды и установки дополнительных дренажных воронок, на площадке гараж-стоянки (отметка -3.350 и -6,650) на объекте по адресу г.Минск, пр. Независимости, 134 ТЦ «Першы Нацыянальны гандлёвы дом».

Для составления дефектного акта просьба направить представителей. Контактный телефон +375297600061 Хаманев Сергей Михайлович.

Приложение на 3л. в 1 экз.

Начальник департамента по имуществу

С.С.Сипаков

Трушко В.М. (017)3759942