

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»

Спецыялізаванае
ўпраўленне № 202
(СУ-202 ААТ «МАПІД»)

вул. Я. Маўра, 66А
220015, г. Мінск

Тэлефон/факс 3579912, 3604760

Б/рачунак BY33BLBB30120100279169001001,
BIC BLBBBY2X

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
220002 г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100279169



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»

Специализированное
управление № 202

(СУ-202 ОАО «МАПІД»)

ул. Я. Мавра, 66А
220015, г. Минск

Телефон/факс 3579912, 3604760

Т/счет BY33BLBB30120100279169001001,
BIC BLBBBY2X

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
220002 г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100279169

13.01.2026 №55/3/1-12/ 143
№ 22-7/9990 от 02.12.2025

УП «УКС Мингорисполкома»

Начальнику СУ-205
ОАО «МАПІД»
Саковичу Н.М.

Начальнику СУ-206
ОАО «МАПІД»
Бабенко А.А.

Заместителю главного
инженера по качеству
ОАО «МАПІД»
Капринину В.В.

СУ-202 ОАО «МАПІД» информирует, что необходимо произвести обследование квартиры №5 ж.д. №14 ул. Оловникова (ж.д.5 Лошица-7 по г/п), по вопросам устройства заземления и отопительных приборов в срок до 27.01.2026.

Приложение: копия акта на 1-м листе.

Первый заместитель начальника
управления – главный инженер

Р.В. Абдуллаев

Справка

Дана представителю СЧ-202 ОАО "МАПНД" по адресу
ул. Оловникова д. 14 кв 5

- 1) повреждена оконная рама со стороны фасада;
- 2) заземление в ванной комнате не связано в стену (идёт по полу);
- 3) погнуто верхнее ребро радиатора в ванной комнате;
- 4) поменять радиаторы латунью кухня/ванная стальная.

Пункт 1) устранить СЧ-202 в двенадцатипятидневный период
в срок до 30.06.26г.

Пункты 2) устранить СЧ-208 в срок до 27.02.26г.

Пункты 3) 4) устранить СЧ-205 в срок до 27.02.26г.

Производитель работ
СЧ-202 ОАО "МАПНД"



Костомаров К.О.

Собственник квартиры:



13.01.26г.