



ООО "ЕвроСтройСтандарт"

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроСтройСтандарт»
г. Минск, Партизанский проспект, 8, 220033,
e-mail: info@essminsk.by тел. +375293320552,
р/с ВУ06АКВВ30120000061350000000,
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, ул. Воронянского, 7А
УНП 193625416, ОКПО 506038965000

№ 29 от 14.01.2026

ОАО "Стройтрест №1"
филиал «СУ-94»

Копия
ОАО "Стройтрест №1"
УП УКС "Мингорисполкома"

ООО «ЕвроСтройСтандарт» в рамках разработки КМД (конструкции металлические деталировочные) направляет чертежи шифр 6.24-01-КМД по объекту: «Реконструкция капитального строения, расположенного по ул. Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей». Административное здание для согласования, а также отступления от раздела КМ шифр 6.24-01-КМ (далее КМ). Перечень отступлений приведен ниже.

Перечень отступлений:

1. Изменено сечение балок с маркой Б3, Б4, комплекта КМ с 2хПС-300-60-1,5(2,0) на 2хПС-250-60-2,0 соответственно согласно протоколу испытаний №04-52/823П от 11.03.2024 на данную конструкцию. Протокол приведен в приложении к данному письму.

Приложение:

1. 6.24-01-КМД. ТОМ 1. «Реконструкция капитального строения, расположенного по ул. Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей». Административное здание в 1 экз. на 101 листе. (электронная версия направлена на почту orip.uptk@trest1.by, post.su94@trest1.by, mail@uks.by, post@trest1.by).
2. Протокол испытаний №04-52/823П от 11.03.2024.

Директор

Щурко П.В.