



ОКПО 0127942950
УНП 102401648

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Упраўленне вентыляцыі і
сантэхнічных работ
(УВСР ААТ «Будтрэст № 1»)

Управление вентиляции и
сантехнических работ
(УВСР ОАО «Стройтрест № 1»)



р.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 270-54-23
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г.
Минск
тел. приёмн. (017) 270-54-23
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Ад 20.01.2026 г. № 42

на № ад

Зам.директора КУП «УКС
Мингорисполкома»
Насертдинову И.А.

Первому заместителю генерального
директора- главному инженеру
ОАО «Стройтрест № 1»
Боркину Я.В.

*По объекту: «Экспериментальный многофункциональный
комплекс «Минск-Мир». Детская поликлиника
на 680 посещений в квартале № 29.11»*

В ответ на письмо № 18-23/357 от 19.01.2026 года КУП «УКС Мингорисполкома»
об устранении замечаний выданных ГУ «Госэнергогазнадзор» сообщаем, что замечания
в зоне ответственности УВСР устранены:

- устранена утечка теплоносителя;
- нанесены дополнительные стрелки, указывающие направление движения
рабочей среды;
- на манометры нанесены обозначения максимально разрешенного давления.

Начальник правления

А.И.Стригельский

80291475859 Лабько