

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЭСТ № 35»

Філіял
БУДАЎНІЧА-
МАНТАЖНЫ ЎЧАСТАК №1
УНП 102 358 171

Р/р ВУ83ВРСВ30121045200119330000
ВІС ВРСВВУ2Х в РД №700 ААТ "Сбер Банк"
г. Мінск, пр. Машэрава,80

220007, г.Мінск, вул.Валадзько,22
тел. 272-61-76,304-09-97, 232-87-74
e-mail: smu.12010@mail.ru



Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ
УЧАСТОК №1
УНП 102 358 171

Р/с ВУ83ВРСВ30121045200119330000
ВІС ВРСВВУ2Х в РД №700 ОАО «Сбер Банк»
г. Минск, пр. Машерова,80

220007,г.Минск, ул.Володько,22
тел. 232-87-74,304-09-97, 272-61-76
e-mail: smu.12010@mail.ru

20 января 2026г. № 61

УП «УКС Мингорисполкома»

ГУ «Дирекция строящегося
Национального исторического
музея Республики Беларусь»

Начальнику филиала СУ-7
ОАО «Стройтрест №4»
Богуку М.В.

Филиал «Строительно-монтажный участок №1» ОАО «Стройтрест №35» сообщает Вам о том, что в процессе выполнения работ по монтажу лифтов, расположенных в осях 6-7/Ж-И на объекте строительства: **«Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г. Минска»** было выявлена недостаточная длина обрамлений дверей шахты лифтов зав. №505285 и 505286 тип МЛМ-ЛП(ПБА1010ГТ1) изготовленных ОАО «Могилевлифтмаш». Данная длина обрамлений позволяет установку их только без учета штукатурного (выравнивающего) слоя.

Просим Вас предоставить обрамление необходимой длины, либо дать письменный ответ об подтверждении установки обрамлений дверей шахты без учета штукатурного (выравнивающего) слоя.

Директор

А.А. Князев