



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 4
(БУ №4 ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Пугачоўская, 1, 220005, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Пугачоўская, 1, 220005, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 288 16 06, факс (017) 284 90 55,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su4.trest1.by



IBAN: BY90BPSB30121026860169330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

20.01.2026 № 01-5/60
на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 4
(СУ-4 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Пугачёвская, 1, 220005, г. Минск
почтовый адрес: ул. Пугачёвская, 1, 220005, г. Минск
тел. приёмн. (017) 288 16 06, факс (017) 284 90 55,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su4.trest1.by

IBAN: BY90BPSB30121026860169330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И.А.

Копия: Первому заместителю генерального
директора – главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

Об устранении замечания

СУ-4 ОАО «Стройтрест №1» рассмотрев обращение 30.12.2026 №18-14/12400 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10» (2 пусковой комплекс) информирует Вас, что по замечаниям акта осмотра №68 от 22.12.2025 УП «Минскводоканал» приняты следующие меры:

- п.1 «Лоток смотрового колодца К710 загружен строительным мусором» - замечание не относится к зоне ответственности нашего управления, при сдаче сетей все колодцы были очищены от загрязнений;
- п.2 «Смотровые колодцы К713, К714 не герметичны» - заделаны стыки между стеновыми кольцами и между кольцом и плитой перекрытия в колодцах К713, К714.

Главный инженер
строительного управления №4

А.С.Панченко