


Адкрытае Акцыянернае  
Таварыства «МАПІД»  
**Упраўленне малой  
механізацыі (УММ)**

вул. Глаголева, 42  
220015, г. Мінск  
Тэлефон 208-95-51  
Факс 208-95-51

Р/рачунак BY52BLBB30120100135079001001  
BIC BLBBVY2X

г.Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
вул. Калектарная, 11, г.Мінск  
УНП 100135079



Открытое Акционерное  
Общество «МАПИД»  
**Управление малой  
механизации (УММ)**

ул. Глаголева, 42  
220015, г. Минск  
Телефон 208-95-51  
Факс 208-95-51

Р/счет BY52BLBB30120100135079001001  
BIC BLBBVY2X

г.Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области  
ул. Коллекторная, 11, г.Минск  
УНП 100135079

21.01.2016 № 63-1/131  
на №22-7/10454 ад 15.12.2025

УП «УКС Мингорисполкома»  
ул. Советская, 17  
220030, г. Минск

Заместителю главного инженера  
по качеству ОАО «МАПИД»  
Каприну В.В.

Об устранении замечаний

УММ ОАО «МАПИД» сообщает, что замечаний по элементам остекления лоджий в кв. №25 ж.д. №12 по ул. Оловникова (г/п ж.д. №4 Лошица-7) собственником не выявлено.

В кв. №21 ж.д. №14 по ул. Оловникова (г/п ж.д. №5 Лошица-7) на стеклах конструкции элементов остекления лоджий, а также оконных блоков наблюдается повышенное выпадение конденсата. Предположительно это связано с отсутствием обогрева помещения и создающейся разницей температур наружного воздуха и помещения. В настоящий момент определить причину, а также устранить замечания не представляется возможным в связи с устойчивой отрицательной температурой наружного воздуха.

УММ ОАО «МАПИД» готово выполнить работы по обследованию и устранению замечания после установления плюсовой температуры наружного воздуха, позволяющих провести работы.

Первый заместитель начальника  
управления – главный инженер

Д.В. Гарбуз