



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

20.01.2026 № 1-10/7-125

на № _____ ад _____

Директору
УП "УКС Мингорисполкома"
Бабарико А.К.

ПОВТОРНО !

Филиал УСР ОАО «Стройтрест №1» по объекту: "Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный" сообщает, что:

1. В камерах КСО РУ-10кВ ТП-проектируемой приводы выключателей нагрузки касаются металлических стенок корпусов камер, металлические элементы блокировки приводов выключателей нагрузки конструктивно изменены, закрывание дверей камер выполняется с помощью болтов, вместо замков. Просим направить представителей поставщика оборудования для устранения замечаний с предъявлением результатов филиалу РЭС-3 Минских кабельных сетей.
2. В проектной документации раздела ЭП указана противоречивая информация относительно кабеля электроснабжения щита ЩСН (ВВГнг(А)-4*16 в спецификации и ВВГнг(А)-4*25 на плане).
3. КЛ-0,4кВ сети наружного освещения и шкаф ШНО находятся в разных электрощитовых. При корректировке необходимо учесть значения нагрузок в разделах ЭС и ЭМ.

Просим обратиться в проектный институт для корректировки соответствующих разделов проектно-сметной документации.

Заместитель начальника
УСР ОАО «Стройтрест № 1»

А.И. Бык