

СУ-205 ОАО «МАПИД»

КУП «УКС МГИ»

СУ-204 ОАО «МАПИД»

СУ-202 ОАО «МАПИД»

Телефонограмма

22.01.2026г.

Просим направить Ваших представителей отдела общестроя и сантехнического отдела на объект строительства «Застройка микрорайона Лошица-10». 2-ая очередь строительства. Жилой дом №4Б», 27.01.2026г к 10.00 для решения вопроса по замене проектных лючков для системы отопления, в связи с тем, что проектные лючки не дают беспрепятственного доступа к запорной арматуре узлов поквартирного учета тепла.

И.о.главного инженера



А.М. Швец

13 Галицкая А.Ю.
8(029)-6540232