



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонова, 15, 220034, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонова, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by



IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80,220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80,220035, г. Минск

на № 23.01.2026 № 137
ад _____

Инспекции Департамента контроля
и надзора за строительством
по г. Минску

КУП «УКС Мингорисполкома»

Копия: Первому заместителю генерального
директора - главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

Ответ на предписание
№03-10/2516 от 01.10.2025г.

СУ - 94 ОАО «Стройтрест №1» в ответ на предписание №04-10/708 от 18.04.2025г. инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску по объекту «Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии». 2 очередь строительства, сообщает следующее:

По п. 1.8. - Замечание устранено. В процессе строительства объекта обеспечивается соблюдение требований проектной документации всеми участниками строительства, в соответствии с требованиями СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций. Участки недоуплотненного бетона на боковых поверхностях заделываются строительной смесью «Парад»;
По п. 1.9. - Замечание устранено. Нижний дополнительный слой рулонного материала имеет сплошную приклейку;
По п. 1.10 – Замечание устранено. Проемы в перекрытиях закрыты сплошным настилом;

По п. 1.11 – Замечание устранено. Проезды, проходы, проходы к рабочим местам и на рабочих местах строительных площадок содержатся в чистоте;

По п. 1.12 – Замечание устранено. Складирование и хранение материалов, конструкций, арматурных каркасов, оснастки и инструмента осуществляется в соответствии с ПОС;

По п. 1.13 – Замечание устранено. Проезды, проходы, проходы к рабочим местам и на рабочих местах строительных площадок содержатся в чистоте;

По п. 1.14 – Замечание устранено. При выполнении строительно-монтажных работ на высоте выделены опасные зоны;

По п. 1.15 – Замечание устранено. Ограждения окрашены в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015;

По п. 1.16 – Замечание устранено. Акты освидетельствования скрытых работ подписаны;

По п. 1.17- Замечание устранено. Акты освидетельствования скрытых работ подписаны и будут предъявлены по первому требованию;

По п. 1.18- Замечание устранено. Акты промежуточной приемки имеются;

По п. 1.19- Замечание устранено. Геодезическая съемка с составлением исполнительных схем находится на объекте и будет предъявлена по первому требованию;

По п. 1.20- Замечание устранено. При возведении монолитных конструкций установленная опалубка принята по акту согласно СН 1.03.02-2019;

По п. 1.21- Замечание устранено. Швы керамзитобетона заполнены клеевой растворной смесью;

По п. 1.22- Замечание устранено. Для уплотнения конопаткой и последующей промазкой стыков выполнены горизонтальные зазоры в соответствии с требованиями СН 1.03.01-2019.

По п. 1.23- Замечание устранено. Акт приемки устройство кровель имеется.

По п. 1.24- Замечание устранено. Замечание устранено. Приняты меры по недопущению нарушений законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе градостроительных проектов, а также положения договоров требования проектной документации.

Объект: «Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии». 2 очередь строительства

Начальник управления
СУ – 94 ОАО «Стройтрест №1»
02Лобанок Е.Ю.



А.А.Лащ