



ОКПО
01279429



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне №4
(БУ №4 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 3633606, факс(017) 3639055,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su4@trest1.by



IBAN: BY90BPSB30121026860169330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

23.01.2026 № 02/87

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление №4
(СУ-4 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 3633606, факс(017) 3639055,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su4@trest1.by

IBAN: BY90BPSB30121026860169330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Главному инженеру СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»
Поводу Д.В.

копия: Заместителю генерального директора
ОАО «Стройтрест №1»
Жетлухину А.Ю.

копия: Первому заместителю директора -
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

О корректировке ПСД

По объекту *«Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения "6-я городская клиническая больница" по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии» 2 очередь строительства* имеются следующие замечания по проектно-сметной документации:

отсутствует раздел проекта КМ, необходимый для выполнения работ по строительству временной тепловой сети;

отсутствуют мероприятия по прокладке сетей глубокого заложения К1, В1 вдоль вновь построенной сети телефонной канализации.

Просим Вас оказать содействие в выдаче проектно-сметной документации.

Главный инженер СУ-4 ОАО «Стройтрест №1»

А.С.Панченко