

Адкрытае Акцыянернае
Таварыства «МАПІД»
**Упраўленне малой
механізацыі (УММ)**

вул. Глаголева, 42
220015, г. Мінск
Тэлефон 208-95-51
Факс 208-95-51

Р/рахунак BY52BLBB30120100135079001001
BIC BLBBBY2X

г.Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
вул. Калектарная, 11, г.Мінск
УНП 100135079



Открытое Акционерное
Общество «МАПІД»
**Управление малой
механизации (УММ)**

ул. Глаголева, 42
220015, г. Минск
Телефон 208-95-51
Факс 208-95-51

Р/счет BY52BLBB30120100135079001001
BIC BLBBBY2X

г.Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
ул. Коллекторная, 11, г.Минск
УНП 100135079

16.09.2023 № 63-1/2023

УП «УКС Мингорисполкома»

на № _____ ад _____

УММ ОАО «МАПІД» по объекту «Застройка микрорайона Лошица-10. 2-ая, 3-я очередь строительства. Проект застройки. (2-я очередь строительства)» направляет следующие замечания по ПСД.

Согласно проекту (лист 16.019.2.00 – ОДЖ ТС) при монтаже системы ОДЖ требуется смонтировать 13 коверов (3 наземных КНА, 10 настенных полиэфирных) – осмечена установка 2-х коверов (1-го наземного КНА, 1-го настенного полиэфирного). Необходимо дополнительно включить в смету работу по монтажу 11 коверов (2-х наземных КНА, 9-ти настенных полиэфирных).

Просим откорректировать сметный расчет.

Графиком поставки оборудования по объекту, приложение № 4 к договору № 24-09/23 от 25.09.2023 г., предусмотрена поставка 1-го ковера наземного КНА – требуется 3 шт., и 1-го ковера настенного полиэфирного – требуется 10 шт..

Просим откорректировать график поставки оборудования.

Одновременно просим передать для установки на 3-м пусковом комплексе объекта: детектор состояния трубопровода типа «ДСТ МКТС GSM» - 1 шт., коммутационный терминал КТ-14 – 1 шт., коммутационный терминал КТ-15 – 1 шт., коммутационный терминал КТ-13 – 1 шт., ковер настенный полиэфирный – 1 шт..

Первый заместитель начальника
управления - главный инженер

Д.В. Гарбуз