



ООО "ЕвроСтройСтандарт"

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроСтройСтандарт»
г. Минск, Партизанский проспект, 8, 220033,
e-mail: info@essminsk.by тел. +375293320552,
р/с BY06AKBB30120000061350000000,
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, ул. Воронянского, 7А
УНП 193625416, ОКПО 506038965000

№ 50 от 23.01.2026

ОАО "Стройтрест №1"
филиал «СУ-94»

Копия
ОАО "Стройтрест №1"
УП УКС "Мингорисполкома"

ООО «ЕвроСтройСтандарт» в рамках разработки КМД рассмотрело чертежи раздела АР (шифр 6.24-01-АР1, изменение №2) по объекту: «Реконструкция капитального строения, расположенного по ул. Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей». Административное здание.

При проверке выявлено несоответствие: отметки парапетов и покрытия венткамеры на чертежах АР не соответствуют актуальным отметкам, указанным в рабочих чертежах марок КМ и КМД.

Данное расхождение препятствует корректному изготовлению и монтажу конструкций.

На основании изложенного просим внести необходимые изменения в чертежи марки АР, приведя их в соответствие с чертежами марок КМ и КМД.

Директор

Щурко П.В.

