

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»

Будаўнічае ўпраўленне № 101  
(БУ-101 ААТ «МАПІД»)

вул. Р. Люксембург, 205, к. 53  
220036, г. Мінск

E-mail: su101@oaomapid.by

Тэлефон +375 17 282-48-58

Р/рахунак BY20BLBB30120100308601001001

BIC BLBBBY2X, УНП 100308601

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»

па г. Мінску і Мінскай вобласці

вул. Калектарная, 11, г. Мінск



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПИД»

Строительное управление № 101  
(СУ-101 ОАО «МАПИД»)

ул. Р. Люксембург, 205, к. 53  
220036, г. Минск

E-mail: su101@oaomapid.by

Телефон +375 17 282-48-58

Р/счет BY20BLBB30120100308601001001

BIC BLBBBY2X, УНП 100308601

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»

по г. Минску и Минской области

ул. Коллекторная, 11, г. Минск

30.01.2026 № 54-6/116  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

О замечаниях к ПД

Директору  
КУП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Начальнику ПО  
по строительству  
ОАО «МАПИД»  
Кияну А.А.

СУ-101 ОАО «МАПИД» сообщает, что по объекту строительства «Застройка микрорайона Лошица-10. 2-ая очередь строительства. Жилой дом №4Б» разделом проектной документации 16.019.2.4Б-АР лист 103 предусмотрены сварные металлические решетки для вытирания ног РМн-1 с шагом ячейки 15×15 мм и защитным покрытием методом горячего цинкования.

При указанном размере ячейки оптимальным техническим решением является применение прессованных оцинкованных решёток. В отличие от сварных решёток, прессованные конструкции не имеют большого количества сварных точек, что снижает риск деформаций и преждевременного разрушения.

На основании вышеизложенного, просим согласовать использование прессованных оцинкованных решёток, внести соответствующие изменения в проектную документацию, в сметной документации применять расценку С101-85004-1 «Решетки прямиков грязезащитные оцинкованные (прессованные ячеистые настилы)».

Заместитель начальника управления

П.В. Валынец