ОКПО 01279429/5001
УНП 100366799

СТБ 9001
СТБ 18001
ISO 9001:2015
СТБ 14001

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонова, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: Платонова, 1, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
ААТ «Сбер Банк», код 369
г. Мінск, пр. Незалежнасці,39
BIC: BPSBBY2X

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: . Платонова, 1, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Региональная дирекция № 700
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369
г. Минск, пр. Независимости,39
BIC: BPSBBY2X

02.02.2016 № 1-9/197

на № _____ ад _____

Начальнику
УМ-70 ОАО "Трест №15 "Спецстрой"
Бобрику Р.Б.

Первому заместителю директора-главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что по объекту «Жилая многоквартирная застройка в границах проси. Независимости - ул. Волгоградской - ул. Кедышко» при предварительном осмотре готовности системы АСКУЭ к ПНР были выявлены следующие замечания:

ТП-11

1. В существующем шкафу АСКУЭ (Проект 22.010.1.00-КРЭ) установлены счетчики марки А1141-RAL-BW-4T, а в проекте указаны счетчики СС301-5.1/400.

2.Отсутствует штамп согласования с владельцем ТП-11, для допуска персонала в данную ТП.

Так же обращаем Ваше внимание, что на проектной документации ТП-9, ТП-10, ТП-11 отсутствует штамп согласования со службой РУП «Минскэнерго» Филиала «Энергосбыт» в связи с тем, что данные счетчики являются коммерческими.

В связи с необходимостью выполнения ПНР системы АСКУЭ просим Вас в кратчайшие сроки внести изменения в проектную документацию и предоставить проектную документацию с согласованиями соответствующих служб.

Начальник А.В. Шостак

Инж. ПТО Колоско Н.В. 244-23-83