

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»  
Будаўнічае ўпраўленне № 101  
(БУ-101 ААТ «МАПІД»)

вул. Р. Люксембург, 205, к. 53  
220036, г. Мінск

E-mail: su101@oaomapid.by

Тэлефон +375 17 282-48-58

Р/рахунак BY20BLBB30120100308601001001

ВІС BLBBVY2X, УНП 100308601

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»

па г. Мінску і Мінскай вобласці

вул. Калектарная, 11, г. Мінск



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПИД»  
Строительное управление № 101  
(СУ-101 ОАО «МАПИД»)

ул. Р. Люксембург, 205, к. 53  
220036, г. Минск

E-mail: su101@oaomapid.by

Телефон +375 17 282-48-58

Р/счет BY20BLBB30120100308601001001

ВІС BLBBVY2X, УНП 100308601

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»

по г. Минску и Минской области

ул. Коллекторная, 11, г. Минск

04.02.2026 № 51-6/137  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

О замечаниях к ПД

Директору  
КУП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Зам.начальника ПО  
по строительству  
ОАО «МАПИД»  
Орлову А.Ю.

Директору  
УП «Минскпроект»  
Зизову В.В.

СУ-101 ОАО «МАПИД» по объекту строительства «**Застройка микрорайона Лошица-10. 2-ая очередь строительства**» согласно чертежа 16.019.2.13-АР лист 5 необходимо выполнить водосточную систему прямоугольного сечения. На листе 5 спецификации отсутствуют 2шт заглушки (левая и правая) для водосточного желоба. Данные детали необходимы для выполнения проектного решения согласно типовой схемы водосточной системы.

Просим внести изменения в проектную документацию и выдать в установленном порядке.

Начальник управления

В.Е. Подолянчик