

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВPSB30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВPSB30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

05.02.2026 № 19/03-114

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

О внесении изменений в ПСД

СУ-128 ОАО Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что по объекту 21.70.14.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (Участок №1). 2 очередь строительства» при выполнении работ по прокладке трубопровода исходной воды В1 к поставленному оборудованию заказчика, было выявлено несоответствие, а именно: проектной документацией П-75/22-2-ТМ была предусмотрена установка умягчения Rondomat 39 PWZ NXT 3800, в составе двух баков умягчения и двух баков запасов соли, производительностью 45м³/ч. Заказчиком же закуплена и поставлена на объект аналоговая система БВТ для умягчения воды (параллельного типа) в комплекте с баком соли, состоящая из 3 фильтров, работающих в параллели.

В связи с вышеуказанным просим внести в кратчайшие сроки изменения в ПСД, по прокладке трубопровода исходной воды В1, опираясь на фактически закупленное и поставленное на объект оборудование.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

03/ЛТО Катинель Д.В. 270-06-82

