

Рэспубліка Беларусь  
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне  
«Мінскбуд»

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «БУДТРЭСТ № 35»

Філіял «Будаўнічае ўпраўленне № 210»

220013, г. Мінск, вул. Я. Коласа, 38  
Тэл./ Факс (8-017) 234-36-64  
e-mail: filialsu210@mail.ru  
IBAN: BY79BPSB 3012 1026 8201 0933 0000  
BIC BPSBВY2X пр. Машэрава, 80  
УНП 101023673



Республика Беларусь  
Государственное производственное объединение  
«Минскстрой»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал «Строительное управление № 210»

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38  
Тел./Факс (8-017) 234-36-64  
e-mail: filialsu210@mail.ru  
IBAN: BY79BPSB 3012 1026 8201 0933 0000  
BIC BPSBВY2X пр. Машерова, 80  
УНП 101023673



Исходящий № 09/153  
от «06» февраля 2026 г.

УКС «Мингорисполкома»

Директору  
филиала «УСР» ОАО «Стройтрест № 35»  
Ермоличу В.В.

Директору  
ООО «БИТсистем»

Директору  
ООО «Бауарбайтер»

Об устранении замечаний

В дополнение к ранее направленному в Ваш адрес письму филиала «СУ-210» ОАО «Стройтрест № 35» от 04.02.2026 № 02/138, настоящим, повторено направляем в Ваш адрес письмо Государственного предприятия «УКС Запад» от 04.02.2026, по объекту: «Возведение общежития квартирного типа по ул. Алибегова в г. Минске», для организации работ до 10.02.2026, по устранению замечаний, перечисленных в вышеуказанном письме.

Прилагается: письмо Государственного предприятия «УКС Запад» от 04.02.2026, на 3 л.

Первый заместитель директора-  
главный инженер

Н.Н.Нежевец

Сыромолот А.В.  
+375293474914  
Балемова  
+375293046065

Камунальнае ўнітарнае прадпрыемства  
«Упраўленне капітальнага будаўніцтва  
Мінгарвыканкама»



Коммунальное унитарное предприятие  
«Управление капитального строительства  
Мингорисполкома»

**КАМУНАЛЬНАЕ УНІТАРНАЕ  
ДАЧЫНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«УПРАВЛЕННЕ КАПІТАЛЬНАГА  
БУДАЎНІЦТВА ЗАХАД»**

вул. С.Ясеніна, 4-107, 220025, г. Мінск  
тэл./факс: +375 (17) 234 16 99  
IBANBY65OLMP30121000499820000933  
ААТ «Белгазпромбанк»  
вул. Прытыцкага, 60/2., 220121, 41, г. Мінск  
BICOLMPBY2X  
АКПА: 382155135000 | УНП: 192400611  
www.ukszapad.by | e-mail: adm@ukszapad..by

**КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАПАД»**

ул. С.Есенина, 4-107, 220025, г. Минск  
тел./факс: +375 (17) 234 16 99  
IBANBY65OLMP30121000499820000933  
ОАО «Белгазпромбанк»  
ул. Притыцкого, 60/2., 220121, г. Минск  
BICOLMPBY2X  
ОКПО 382155135000 | УНП192400611  
www.ukszapad.by | e-mail: adm@ukszapad..by

*Стройтрест №35  
Балетная*

04.02.2026 № 01-10/12/657.

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

ОАО «Стройтрест №35»  
СУ-210 ОАО «Стройтрест №35»

Государственное предприятие «УКС Запад» (далее – Заказчик) по объекту «Возведение общежития квартирного типа по ул. Алибегова в г. Минске» (далее – Объект) сообщает следующее.

Просим в срок до 09.02.2025 предоставить в адрес Заказчика следующую исполнительную документацию:

**– по замечаниям Московского РОЧС:**

1. Документально не подтверждено применение материалов согласно протоколам испытаний на противопожарные перегородки и перегородки с пределом огнестойкости согласно проекту (перегородки из блоков и гипсокартонные перегородки);
2. По смонтированному вентфасаду отсутствуют паспорт на РСС и ТТН на минвату Вент25;
3. На смонтированные шахты ОВ нет документов о подтверждении показателей огнестойкости на блоки 200мм;
4. На усиление участков плит перекрытия не представлены акты на скрытые работы;
5. Нет исполнительной документации на армирование зашивок в перекрытиях коридоров, устройству козырьков (балкон, входные группы), устройству ж/б перекрытия над паркингом и ходовым дорожкам паркинга;
6. Нет исполнительной документации на усиление ЛК (подтверждение огнестойкости материалов);
7. В папке УКС «Мингорисполкома» нет копий журнала работ и актов на скрытые работы;

*СУ-210*

ОАО «Стройтрест №35»  
Филиал СУ №210

Вход. № 254  
«05» 02 2026 г.

*Получено 06.07.26  
Бор*



Всего

- свидетельства о государственной поверке тепловых счетчиков;
- паспорта комплектов термопреобразователей сопротивления;
- журналы учета тепловой энергии.

(4)

Первый заместитель директора-  
главный инженер



О.А.Ивашкевич

Русак 029 645-26-08  
Адамонис 80293674221

