

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Цэнтр развіцця малага бізнесу №745
г.Мінск, пр.Незалежнасці, 32А, будынак 3
УНП 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
Филиал «Специализированное
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Центр развития малого бизнеса №745
г. Минск, пр.Независимости, 32А, строение 3
УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

09.02.2026 № 254

Директору УП «УКС Мингорисполком
Бобарико А.К.

Начальнику филиала СУ-7
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Богуку М.В.

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4», являясь исполнителем комплекса работ по монтажу внутренних инженерных систем, согласно договора № 14/7-2025 от 19.02.2025, на объекте «Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г.Минска» просит вас учесть необходимость установки поэтажной секционирующей арматуры на трубопроводах холодоснабжения (раздел 24.003.0.1-ХС) для удобства эксплуатации и возможности проведения ремонта без слива всей системы.

Начальник филиала «СУ-10»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

А.В.Шилак

Петрученко
+375 259223919

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

