

Адкрытае акцыянернае таварыства

«Трэст №15 «Спецбуд»

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1

e-mail: um70@trest15.by

тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр.Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество

«Трест № 15 «Спецстрой»

Управление механизации № 70

220014, г.Минск ул. Минина, 1

e-mail: um70@trest15.by

тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр. Независимости, 32А-1

УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

09.08.26 № 16/03-240

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору

УП «УКС Мингорисполкома»

А.К. Бобарико

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» информирует Вас, что по объекту: 22.010.1. «Жилая многоквартирная застройка в границах Просп. Независимости - ул. Волгоградской - ул. Кедышко в г. Минске. 1 очередь строительства» при предварительном осмотре готовности АСКУЭ к ПНР были выявлены следующие замечания:

- в существующем шкафу АСКУЭ (Проект 22.010.1.00 КРЭ) установлены счетчики марки А1141-RAL-BW-4Т, а в проекте указаны счетчики СС301-5.1/400;

- отсутствует штамп согласования с владельцем ТП-11, для допуска персонала в данную ТП.

Так же обращаем Ваше внимание, что на проектной документации ТП-9, ТП-10, ТП-11 отсутствует штамп согласования со службами РУП «Минскэнерго» Филиала «Энергосбыт» в связи с тем, что данные счетчики являются коммерческими.

В связи с необходимостью выполнения ПНР системы АСКУЭ просим Вас в кратчайшие сроки внести изменения в проектную документацию и предоставить проектную документацию с согласованиями соответствующих служб.

Начальник УМ-70

Р.Б. Бобрик



СТБ ISO 9001



СТБ ISO 45001



СТБ ISO 14001

