



№124-26 от 22.01.2026  
На №18-23/301Т от 13.01.2026

УП «УКС Мингорисполкома»

По СШ №224 г.Минск,  
Ул. М.Пташука,17

ООО «НикаПроект» сообщает, что замена чугунных радиаторов на стальные панельный радиаторы «Лидея» выполнялась на основании письма №01-09/399 от 05.02.2020г. ГП «УКС Ленинского района г.Минска», со ссылкой на письмо №239 от 04.02.2020г. СУ №94 ОАО «СТРОЙТРЕСТ №1». Оборудование и материалы, указанные в проекте, были указаны как аналог имея соответствующие характеристики.

Так же сообщаем, что в открытом доступе на сайте производителя стальных панельных радиаторов «Лидея, в «Рекомендациях по применению стальных панельных радиаторов «Лидея», отсутствуют дополнительные требования по месту установки стальных радиаторов, а в качестве агрессивных сред, возможно воздействующих на радиатор, примером указан свежий цементный раствор или застывающий бетон. При получении подрядчиком паспорта (руководства по применению) с иной информацией, подрядчику необходимо было обратиться в проектную организацию для уточнения возможности применения радиаторов в данном помещении. Ошибки в выданной проектной документации отсутствуют.

В свою очередь, пришедшие в негодность радиаторы, в помещении бассейна и смежном помещении можем предложить вам заменить на радиаторы чугунные «Magnum 500/80». Марка радиаторов указана как аналог. Для указания радиаторов которые подлежат замене и указания их типа с количеством устанавливаемых секций, взят архивный вариант раздела ОВ (шифр 7-ПР/18-02-ОВ) лист 5,8. Указание заменяемых радиаторов обозначено как изменение 11 и носит иллюстративный характер, не являясь официально выданным изменением проектной документации.

Приложение: шифр 7-ПР/18-02-ОВ лист 5,8; 7-ПР/18-02-ОВ.СО лист 1,24.

Директор

В.Д.Зеневич