

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №173

вул. Мініна, 1, 220014, г. Мінск
e-mail: su-173_trest15@inbox.ru www.trest15.by
тэл. (017) 375-97-45, факс (017) 375-97-45
р.р ВУ20ВПСВ30121040880169330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Машэрава, 80
УНП – 102346840 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление №173

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск
e-mail: su-173_trest15@inbox.ru, www.trest15.by
тел. (017) 375-97-45, факс (017) 375-97-45
р.с ВУ20ВПСВ30121040880169330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Машерова, 80
УНП – 102346840 ОКПО – 01279665

11.02.2026 № 23-07/114

на _____ от _____

Первому заместителю-главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
И.И.Жминько

Первому заместителю-
главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

О внесении изменений в проектную
документацию

СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» выполняет работы по строительству объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс “Северный берег” продление улицы Л.Карастояновой на участке от ул.Некрасова до развязки МКАД» 2-я очередь (шифр 21.70.3.02-ЭС) (далее – объект).

Доводим до Вашего сведения, что выданное проектное решение по 7-му изменению от 29.01.2026г в части прокладки кабельной канализации из ПНД труб открытым способом выполнить нет возможности по причине построенной ранее канализации К2.

Так же отсутствует схема перекладки КЛ-10кВ. согласованная с МКС.

Просим внести изменения по строительству данной кабельной канализации методом прокола и предоставить схему перекладки КЛ-10кВ.

Начальник управления

Д.П.Елизаров

Коренкович В.В. +37529-189-81-05

