

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВPSB30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВPSB30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

12.02.2026 № 19/03-139

на _____ от _____

Заместителю директора

УП «УКС Мингорисполкома»

Насертдинову И.А.

О предоставлении информации

СУ-128 ОАО Трест №15 «Спецстрой» просит обеспечить внесение необходимых изменений в ПСД согласно письма ООО «Евротехпром» №34-26-2 от 09.01.2026г. по объекту 21.70.14.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (Участок №1). 2 очередь строительства».

Приложение: письмо ООО «Евротехпром» №34-26-2 от 09.01.2026г.

/ Начальник СУ-128

В.И. Северинец

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82





Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВРОТЕХПРОМ» (ООО «ЕВРОТЕХПРОМ»)

Юр. Адрес: 222223, Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п. Свислочь, 9Б «Свислочь» НАИБ
р/с ВУЗОРJCB30120038471000000333 ОАО «Приорбанк»
ЦБП100, БИК PJCSBY2X
Адрес банка: г. Минск, ул. Радзьяльская, 38а
Почтовый адрес: 220053, г. Минск, ул. Орловская, 40 офис 34
УИН 600125061, ОКПО 06090234
Тел./факс: (017) 237-81-68, 237-81-69
e-mail: ebrrotekhprom@tut.by

Товарищество с ограниченной ответственностью
«ЕУРАТЭХПРОМ» (ТАА «ЕУРАТЭХПРОМ»)

Юр. Адрес: 222223, Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п. Свислочь, 9Б «Свислочь» НАИБ
р/с ВУЗОРJCB30120038471000000333 ААТ «Приорбанк»
ЦБП100, БИК PJCSBY2X
Адрес банка: г. Минск, ул. Радзьяльская, 38а
Почтовый адрес: 220053, г. Минск, ул. Орловская, 40 офис 34
УИН 600125061, АКПА 06090234
Тел./факс: (017) 237-81-68, 237-81-69
e-mail: euratekhprom@tut.by

№34-26-2 от 09.01.2026г.

Начальнику управления
СУ-128 - филиала ОАО
«Трест №15 «Спецстрой»
Северинцу В.И.
sul128@trest15.by

Руководителю
ООО «Энка»

О предоставлении информации

Настоящим письмом по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (Участок №1). 2 очередь строительства (далее – Объект) по результатам рассмотрения проектно-сметной документации сообщаем следующее:

1. в соответствии с рабочими чертежами проекта ш. П-75/22-2-КМД (в приложении) и фактически выполненными работами имеется отличие веса смонтированных металлоконструкций от спецификации проекта ш. П-75/22-2-КМД Локальной сметы №214, а именно:

№ п/п	Наименование спецификации металла	Наименование конструкций	Масса конструкций согласно р.КМ, тн	Масса конструкций согласно р.КМД и фактически выполненным работам, тн
1	Спецификация металла к листам 19-23	Элементы лестниц и площадок	14,87	15,6834

Общая разница указанных масс конструкций составляет 0,8134тн.

Фактическая масса металлоконструкций, изготовленных для монтажа на Объекте, подтверждена согласно паспортам Завода Металлоконструкций ОАО «Трест №15 «Спецстрой» (в приложении).

2. Согласно п.2 Локальной сметы №217 «Оборудование ТМ» предусмотрен монтаж оборудования «блоков без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвигки котлов, теплопроизводительностью 23,26(20) мвт(гкал/ч)» весом 142,2тн. При этом фактический вес указанного оборудования составляет 149,2тн (4шт. по 37,3тн – фото в приложении).

С учетом изложенного необходимо внести изменения проектно-сметную документацию в части добавления объёма (7тн) по монтажу вышеуказанного оборудования.

3. Согласно проекта ш.П-75/22-2-ЭОМ в спецификации не учтена часть кабельных конструкций, а именно стойки потолочного подвеса для

09 01 26

