

Код по ОКУД

ООО "Транспарент сервис групп"
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(должность) А.Н. Улас
(подпись) (И.О. Фамилия)
2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____



Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 17/1 от "29" января 2026 года в составе:

- | | |
|--|---|
| председателя комиссии:
<u>зам. директора по строительству ООО "Транспарент Сервис Групп"</u>
(должность) | <u>Мацуль К.А.</u>
(фамилия, инициалы) |
| членов комиссии: <u>главный инженер ООО "Транспарент Сервис Групп"</u>
(должность) | <u>Занадворов А.Ю.</u>
(фамилия, инициалы) |
| <u>ведущий инженер-энергетик ООО "Транспарент Сервис Групп"</u>
(должность) | <u>Троцкий А.А.</u>
(фамилия, инициалы) |
| <u>зам. управляющего ЦО "Партизанский"</u>
(должность) | <u>Шатерник Э.И.</u>
(фамилия, инициалы) |

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта Минский городской технопарк, проспект Партизанский, 8, корпус № 7, обнаружено окисление, с последующим перегревом, наконечников кабелей пускателя ТЭНов 2-ой ступени приточно-вытяжной установки П2.3/В2.3 и пускателей ТЭНов 2-ой и 3-ей ступеней приточно-вытяжной установки П2.14/В2.14, в результате чего указанные пускатели вышли из строя
(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
отсутствуют.
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
отсутствуют
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)


Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
отсутствуют

- | | |
|---|---|
| Председатель комиссии
<u>зам. директора по строительству ООО "Транспарент Сервис Групп"</u>
(должность) | <u>Мацуль К.А.</u>
(фамилия, инициалы) |
| члены комиссии: <u>главный инженер ООО "Транспарент Сервис Групп"</u>
(должность) | <u>Занадворов А.Ю.</u>
(фамилия, инициалы) |
| <u>ведущий инженер-энергетик ООО "Транспарент Сервис Групп"</u>
(должность) | <u>Троцкий А.А.</u>
(фамилия, инициалы) |
| <u>зам. управляющего ЦО "Партизанский"</u>
(должность) | <u>Шатерник Э.И.</u>
(фамилия, инициалы) |

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	Замена пускателей	шт	3	
2				
3				
4				
5				

Составил:

 А.И. Санжелев

"5" февраля 2026 г.