



МИНСКИЙ
Городской
Технопарк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК»
(ООО «МГТ»)
Республика Беларусь, 220070
г. Минск, ул. Солтыса, 187
тел. (017) 322-03-02
факс (017) 399-17-95
р/с: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000
БИК ALFABY2X в ЗАО «Альфа-Банк»
ул. Сурганова, 43-47, 220013, г. Минск.
УНП191645670 ОКПО 380088205000
e-mail: co_part@mgtp.by

Limited Liability Company «Minsk city technopark»
(LLC «МСТ»)
Republic of Belarus, 220070
Minsk, Soltysa str., 187
phone (017) 322-03-02
fax (017) 399-17-95
Account: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000
BIK ALFABY2X in CJSC «Alfa-Bank»
Surganova str., 43-47, 220013, Minsk
191645670 NCBO 380088205000
e-mail: co_part@mgtp.by

16.04.2026 № 99

на № _____ от _____

ОАО «Стройтрест № 35»

УП «УКС Мингорисполкома»

Об устранении замечаний

Общество с ограниченной ответственностью «Минский городской технопарк» по объекту «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому 8, в г.Минске» сообщает.

В процессе технического обслуживания специализированной организацией ситем вентиляции в корпусе **2Б по генплану** выявлены множественные случаи окисления с последующим перегревом наконечников кабелей пускателя ТЭНов 2-й ступени приточно-вытяжной установки П2.3/В2.3 и пускателей ТЭНов 2-й и 3-й ступеней приточно-вытяжной установки П2.14/В2.14, в результате чего указанные пускатели вышли из строя.

ООО «МГТ» требует в рамках гарантийных обязательств по строительству объекта провести обследование указанных дефектов, выявить причины образования неисправностей, устранить дефекты, а также принять меры по недопущению подобных неполадок в дальнейшем.

Приложения: на 6 л. в 1 экз. (дефектный акт, фото)

Управляющий
ЦО «Партизанский» ООО «МГТ»

Д.Н. Чарный