

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №73
вул. Альшэўскага, 20а, 220073, г. Мінск
e-mail: su73@trest15.by
тэл./факс (017) 257 94 04
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1
УНП – 100308522 АКПА– 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 73
ул. Ольшевского, 20а, 220073, г. Минск
e-mail: su73@trest15.by
тел./факс (017) 257 94 04
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

18.02.2026 № 18-9-7/137
на _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»
УП «Минскинжпроект»
ООО «АМИС-Техно»

О согласовании

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» просит согласовать узел крепления верхнего продольного пояса из двутавра 45Б1 к буронабивной свае котлована КНС26А на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 1-я очередь» с использованием стальной арматуры диаметром 20 мм, установленной в отверстие в буронабивной свае глубиной 200-250 мм, взамен предусмотренных проектом (21.70.4-СВСиУ.1, лист 5) анкеров диаметром 16 мм, установленных в отверстие в буронабивной свае глубиной 140 мм, без изменения сметной стримости.

Главный инженер

С.М. Рашидов

7 Шут +375 25 66 77 925
18.02.2026

