

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВPSB30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВY2X

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВPSB30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВY2X

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

18.02.2026 № 19/03-165

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Главному инженеру  
УП «Минскинжпроект»  
Доротко Е.Ф.

О несоответствиях в ПСД

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» по объекту 21.70.15 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Реконструкция мелиоративной системы с переустройством русла реки Цна на участке ПК 14+50 - ПК86+23» информирует вас о необходимости выполнения дополнительных работ по водопонижению в местах врезки и на участках демонтажа существующих газопроводов, что не предусмотрено проектно-сметной документацией.

Справочно: согласно проекта 21.70.15-СВ водопонижение учтено только на участках строительства газопровода и не предусматривает устройство водопонижения в местах врезок и демонтажа существующего газопровода.

С целью обеспечения своевременного исполнения взятых на себя договорных обязательств просим Вас своевременно откорректировать проектно-сметную документацию.

Главный инженер СУ-128

Н.М. Шалаев

03/Катинель Д.В. 270-06-82

