



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне вентыляцыі і
сантэхнічных работ**
(УВСР ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 270-54-23
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление вентиляции и сантехнических
работ**

(УВСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 270-54-23
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Ад 20.02.2016 № 159
на № _____ ад _____

Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И. А.

КОПИЯ:

Первому заместителю
генерального директора -
главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я. В.

*Объект: «Реконструкция гинекологического,
хирургического и психоневрологического
корпусов учреждения здравоохранения
«6-я городская клиническая больница»
по ул. Уральской.,5 в г. Минске»*


Управление вентиляции и сантехнических работ ОАО «Стройтрест №1» просит Вас выдать проектное решение по прокладке трубопроводов В1, Т3, Т4, Т2, Т11, Т22 (стояки) через строительные конструкции (плиты перекрытий) этаж 1-7 оси 9-22 Р-Ж, т.к. в строительных проектах отверстия не предусмотрены (раздел КЖ).

Также рассмотреть вопрос об исключении огнезащиты системы дымоудаления, проходящих в кирпичной кладке, т.к. предел огнестойкости обеспечивается строительной конструкцией.

Отсутствуют воздухопроводы в спецификации система ДП2.

Не учтен объем фасонных элементов систем вентиляции.

Начальник УВСР
ОАО «Стройтрест №1»


А. И. Стригельский