

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Будаўнічае упраўленне №13»
(Філіял «СУ-13»)



вул. Альшэўскага, 18, 220073, г. Мінск
тэл/факс.: +375 (17) 367 92 13
e-mail: su13@stroytrest4.by
Р/р ВУ68 ВПСВ 3012 1021 2401 5933 0000
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,
пр-т Незалежнасці 32А, будынак 1
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100290987, АКПА 01279547

23.02.2026 № 357

на № _____ от _____

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Строительное управление № 13»
(Филиал «СУ-13»)

ул. Ольшевского, 18, 220073, г. Минск
тел/факс.: +375 (17) 367 92 13
e-mail: su13@stroytrest4.by
Р/с ВУ68 ВПСВ 3012 1021 2401 5933 0000
ОАО «Сбер Банк» г. Минск, пр-т Независимости, 32А
Строение 1,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100290987, ОКПО 01279547

Первому заместителю директора -
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Направляю Вам обращение филиала СУ-120 ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» №338 от 18.02.2026 о корректировке проектно-сметной документации по объекту «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генеральному плану №20».

Прошу Вас рассмотреть данное обращение откорректировать проектно-сметную документацию согласно прилагаемых писем и выдать к производству работ в установленном порядке.

Приложение:

1. Письмо филиала СУ -120 ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» №338 от 18.02.2026- на одной стр.
2. Копия письма ЭМУ УП «Минскметрострой» №03-02/79 от 16.02.2026г.- на одной стр.
3. Копия письма КУП «УКС Мингорисполкома» №18-05п/17 от 16.02.2026г.- на одной стр.

Начальник филиала «СУ-13»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

М.О.Перадзе

Исполнитель В.Ф. Судник
8-017-367-92-15

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне № 120»



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Специализированное
управление № 120»

220099, г. Минск вул. Казинца, 12
ф. (17) 3602018, тел. (17) 3745484
e-mail su120@stroytrest4.by
р/р ВУ70ВПСВ30121069990159330000
Цэнтр развіцця малага бізнэсу № 745
ААТ «Сбер Банк»
г. Минск, пр. Незалежнасці, 32А, будынак 3
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 102366829, АКПА 012795475012

220099, г. Минск, ул. Казинца, 12
т/ф. (17) 3602018, тел. (17) 3745484
e-mail su120@stroytrest4.by
Р/счет ВУ70ВПСВ30121069990159330000
Центр развития малого бизнеса № 745
ОАО «Сбер Банк»
г. Минск пр. Независимости 32А, строение 3
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 102366829 ОКПО 012795475012

18.02 2026 № 338
На № _____ ад _____

Первому заместителю-
главному инженеру «ф-ла СУ-13»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Зайцу Д.Г.

Филиал «СУ-120» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» по объекту «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по г/п №20. Средняя общеобразовательная школа на 1020 учащихся» направляет Вам копию письма ЭМУ УП «Минскметрострой» №03-02/79 от 16.02.2026г. и копию письма КУП «УКС Мингорисполкома» №18-05п/17 от 16.02.2026г.

Просим откорректировать проектно-сметную документацию согласно писем и выдать к производству работ в установленном порядке.

Приложение: копия письма ЭМУ УП «Минскметрострой» №03-02/79 от 16.02.2026г.

копия письма КУП «УКС Мингорисполкома» №18-05п/17 от 16.02.2026г.

Заместитель начальника –
главный инженер филиала «СУ-120»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

А.А. Котлобай

Исп. Богомазов А.Ю.
тел. 8 (029) 69-69-238

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001





Мінскі гарадскі
выканаўчы камітэт
Будаўнічае камунальнае
уштарнае прадпрыемства
«МІНСКМЕТРАБУД»

Электрамонтажнае ўпраўленне
ЭМУ УП «МІНСКМЕТРАБУД»

220004 г. Мінск, вул. Ракаўская, 34, пад'езд №4, каб. № 39
тел./факс (017)360-07-45 (приемная),
тел. бухгалтэрыі (017) 360-07-48
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
E-mail: emu@metrostroy.by
р/р ВУ06ВПСВ30121035640109330000 у
ААТ "Сбер Банк", БИК ВПСВВУ2Х
Адрас банка: 220030 г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1

Минский городской
исполнительный комитет
Строительное коммунальное
уштарнае прадпрыемства
«МІНСКМЕТРОСТРОЙ»

Электромонтажное управление
ЭМУ УП «МІНСКМЕТРОСТРОЙ»

220004 г. Мінск, ул. Ракаўская, 34, подъезд № 4, каб. № 39
тел./факс (017)360-07-45 (приемная),
тел. бухгалтерии (017) 360-07-48
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
E-mail: emu@metrostroy.by
р/с ВУ06ВПСВ30121035640109330000 в
ОАО "Сбер Банк", БИК ВПСВВУ2Х
Адрес банка: 220030 г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

16.02.2026 №03-02/ 79

на № _____ от _____

Первому заместителю начальника филиала
«СУ -120» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Бердникову А.Г.
Главному инженеру УП «МИНСКПРОЕКТ»
Харламову М.А


О предоставлении информации

Согласно письму от 16.02.2026 № 18-05п/17 УП «УКС Мингорисполкома» информируем Вас о необходимости внести изменения в проектно-сметную документацию в части замены датчиков по объекту «Город спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генплану №20. Средняя общеобразовательная на 1020 учащихся».

Копия письма от 16.02.2026 № 18-05п/17 прилагается.

Директор

Баубыр И.И



МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
КАМУНАЛЬНАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«УПРАЎЛЕННЕ КАПІТАЛЬНАГА
БУДАЎНІЦТВА МІНГАРВЫКАНКАМА»
(УП "УКБ Мінгарвыканкама")



вул. Савецкая, 17, 220030, г. Мінск
тэл.: (017) 200 70 93, факс: 328 58 30
р/р ВУ07АКВВ30120000328775100000
ВІСАКВВВУ21510 у філіяле №510
ААТ "АСБ Беларусбанк" г. Мінска

16.02.2026 № 18-057/17

На № _____ ад _____

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА МИНГОРИСПОЛКОМА»
(УП "УКС Мингорисполкома")

ул. Советская, 17, 220030, г. Минск
тел.: (017) 200 70 93, факс: 328 58 30
р/с ВУ07АКВВ30120000328775100000
ВІСАКВВВУ21510 в филиале №510
ОАО "АСБ Беларусбанк" г. Минск

Директору ЭМУ
УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»
Баубыр И.И.

Управлением специальных работ УП «УКС Мингорисполкома» согласно договору строительного субподряда от 04 августа 2025г №03-02/СП1-25 по объекту «Город спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генплану №20. Средняя общеобразовательная школа на 1020 учащихся» (далее – объект) выполняются работы по монтажу системы охранной сигнализации.

Проектом 20.003.0.20-20-ОПС2 предусмотрена установка извещателей охранных вибрационных по типу VIB-2000 и извещателей комбинированных SWAN 1000 (далее – извещатели). Данные извещатели отсутствуют в утвержденном от 30.01.2026 №31 перечне технических средств, разрешенных к применению на объектах и жилых домах(помещениях) физических лиц, охраняемых подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел.

Для своевременной сдачи объекта Департаменту охраны МВД Республики Беларусь, прошу в срочном порядке внести необходимые изменения в проектно-сметную документацию в части замены извещателей (для их последующей закупки в соответствии с действующим законодательством) на их аналоги, сертифицированные для использования на территории Республики Беларусь.

Главный инженер УСП

С.А. Хоружик