

**ТОО «ЛифтАблМонтаж»**  
Юрыдычны адрас: вул. 40 гадоў Перамогі,  
23А, пам. 105, 223053 в. Бараўляны,  
Мінскі раён, Мінская вобласць  
Паштовы адрас: вул. Лазо, д. 7, пам. 129  
220021, г. Мінск  
E-mail 7497031@tut.by  
http://liftooblmontazh.by  
р/с ВУ12АLFA30122688550010270000  
в ЗАО «АЛЬФА-БАНК», БИК ALFABY2X,  
г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9.  
УНН 691801854 АКПА 304639156000



**ООО «ЛифтОблМонтаж»**  
Юридический адрес: ул. 40 лет Победы,  
23А, пом. 105, 223053, д. Боровляны,  
Минский район, Минская область  
Почтовый адрес: ул. Лазо, д. 7, пом. 129,  
220021, г. Минск  
E-mail 7497031@tut.by  
http://liftooblmontazh.by  
р/с ВУ12АLFA30122688550010270000  
в ЗАО «АЛЬФА-БАНК», БИК ALFABY2X,  
г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9.  
УНН 691801854 ОКПО 304639156000

Исх. №0145 от “20” февраля 2026г.


КУП «Управление  
капитального строительства  
Мингорисполкома»  
Первому заместителю  
директора-главному инженеру  
Жминько И.И.

### ТУ на диспетчеризацию лифтов по объекту: «Модернизация лифтов в здании складов №1,2,3 по адресу г.Минск, ул.Промышленная,26»;

Диспетчерский контроль СДК-256 (производство ОДО «Лифт-Эск») за работой лифтов выполнить по проекту, разработанному в соответствии с ГОСТ 34441-2018 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования.».

1. В машинном помещении каждого лифта установить блок линейный СДК-256 KE2-3G и источник бесперебойного питания. Предусмотреть место для установки блока линейного на расстоянии до 0,5 метра от блока лифтового.

2. На лифтах применить блок абонентский лифтовой, совместимый с устанавливаемым лифтом, блоком линейным и пультом диспетчера «СДК-256». Блок лифтовой установить в машинном помещении, соединить кабелем марки ПРППМ 2x0,9 (ПРПВМ 2x0,9; КСПЗП 1x4x0,9) и подключить к блоку линейному.



4. Уведомить ООО «ЛифтОблМонтаж» за 15 дней до ввода лифтов в эксплуатацию о необходимости подключиться к сети VPN ООО «ЛифтОблМонтаж» для осуществления диспетчерской связи с пультом диспетчера диспетчерского пункта управления лифтами (ДПУЛ), расположенному по адресу: г. Минск, ул. Лазо, 7.

5. Организации, производящей монтаж оборудования диспетчерской связи лифтов, установить модем в машинном помещении лифтов в предусмотренном для модема месте (модем предоставляет ООО «ЛифтОблМонтаж»).

Срок действия настоящих ТУ не более 2-х (двух) лет.

Примечание:

Применяемое оборудование должно иметь разрешение Госпромнадзора МЧС РБ на применение в Республике Беларусь.

Директор филиала №1  
ООО «ЛифтОблМонтаж»



В.Ю.Горбачёв