

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае ўпраўленне №128  
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск  
e-mail: [su128@trest15.by](mailto:su128@trest15.by)  
тэл. факс(017)375-52-87,  
р.р ВУ39ВPSB30121040670119330000  
у ААТ «Сбер Банк», БІК ВPSBВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1  
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 128  
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск  
e-mail: [su128@trest15.by](mailto:su128@trest15.by)  
тел. Факс (017)375-52-87  
р.с ВУ39ВPSB30121040670119330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

25.02.2026 № 19/03-180

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Главному инженеру  
УП «Минскинжпроект»  
Доротко Е.Ф.

О корректировке ПСД

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» сообщает, что в ходе выполнения электромонтажных работ на объекте 21.70.14.02 "Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Котельная и сети теплоснабжения (участок 1). 2 очередь строительства" по проекту П-75/22-2-ЭОМ выявлено недостаточное количество кабельной продукции:

- кабель ВВГнг(А)-LS 5x10 - 57 м (неверно указана длина кабельной линии К2.1-Н1 11 м вместо необходимых 68 м);
- кабель ВВГнг(А)-LS 5x2,5 - 83 м (в суммарном объеме кабеля не учтена кабельная линия К8-Н1).

Просим внести соответствующие изменения в проектную и сметную документацию.

Также просим уточнить необходимость подключения вакуумных деаэраторов Spirovent superior MV06A50 (3 шт.) (проектом П-75/22-2-ЭОМ не предусмотрено).

Повторно направляем письмо от 05.01.2026 №19/03-01 о блоках аварийного питания (приложение 1), поскольку ответ на него на сегодняшний день не получен.

Приложение: - копия письма от 05.01.2026 №19/03-01 на 2 л. в 1 экз.

Начальник СУ-128

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82

В.И. Северинец



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае ўпраўленне №128  
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск  
e-mail: [su128@trest15.by](mailto:su128@trest15.by)  
тэл. факс(017)375-52-87,  
р.р ВУ39ВPSB30121040670119330000  
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1  
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 128  
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск  
e-mail: [su128@trest15.by](mailto:su128@trest15.by)  
тел. Факс (017)375-52-87  
р.с ВУ39ВPSB30121040670119330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

05.01.2026 № 19/03-01  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Главному инженеру  
УП «Минскинжпроект»  
Доротко Е.Ф.

О блоках аварийного питания

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» сообщает, что согласно проекта П-75/22-2-ЭОМ.СО л.7 по объекту №21.70.14.02 "Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Котельная и сети теплоснабжения (участок 1). 2 очередь строительства" предусмотрена установка блоков аварийного питания во взрывозащищенном исполнении для сети аварийного освещения котельной (9 шт.).

В локальной смете №204 п. 76, данные блоки указаны в стандартном исполнении, стоимость которых существенно меньше предусмотренных проектной документацией.

Просим устранить несоответствие стоимости указанного материала и внести соответствующие изменения в сметную документацию.

Приложение: - счет-фактура №24415 от 11.12.2025 на 1 л в 1 экз.

Главный инженер СУ-128

Н.М. Шалаев

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82



