

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Скреппи-Инвест»

223051, Республика Беларусь, Минский р-н, Колодищанский с/с, а.г. Колодищи, ул.
Тюленина, д. 18/1, помещение № 6

УНП 692206955

р/с BY84ALFA30122G30620010270000 ЗАО «Альфа-Банк» БИК ALFABY2X

Адрес банка: 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47

e-mail: Skreppi-Invest@yandex.by

Исх. б/н от 24.02.2026г.

УП «УКС Мингорисполкома»
г.Минск, ул. Советская, 24
220030

ПРЕТЕНЗИЯ

Частным предприятием по оказанию услуг «Скреппи-Инвест» в ходе эксплуатации помещения 411 расположенного по адресу тракт Игуменский 13 были выявлены следующие дефекты:

Входная дверь в помещение имеет проседания полотна и неполное прилегание уплотнительных резинок, что приводит к задуванию холодного воздуха в помещение. Окна так же пропускают холодный воздух. Эти дефекты сказываются на температуре воздуха в помещении, что негативно сказывается на сотрудниках и посетителях магазина-кафе.

При запуске вытяжных вентиляторов в зоне кухни было выявлено не соответствие объема удаляемого воздуха. При обследовании, совместно с обслуживающей организацией, было установлено, что причиной неисправности могла послужить неправильная фазировка во время монтажа. Однако, после перефазировки, желаемого результата достигнуто не было.

В связи с вышеуказанным, просим назначить комиссионное обследование данных дефектов с последующим устранением.

Главный инженер

+375447487365

Д.О.Закревский