

Адміністрацыя Заводскага раёна
г. Мінска

Будаўнічае камунальнае унітарнае
прадпрыемства
«Трэст Мінскпрамбуд»
(Дзяржаўнае прадпрыемства
«Трэст Мінскпрамбуд»)

завулак Вайсковы, 12, 220034
г. Мінск,
Рэспубліка Беларусь
Прыемная (+375 17) 373-85-73,
E-mail: info@minskpromstroy.by
http://www.minskpromstroy.by



Адміністрацыя Заводскага раёна
г. Мінска

Строительное коммунальное
унитарное предприятие
«Трест Минскпромстрой»
(Государственное предприятие
«Трест Минскпромстрой»)

переулок Войсковый, 12, 220034,
г. Минск,
Республика Беларусь
Приемная (+375 17) 373-85-73,
E-mail: info@minskpromstroy.by
http://www.minskpromstroy.by

06.03.2026 № 1-дс/1463
на № _____ ад _____

УП "УКС Мингорисполкома"

О корректировке ПСД

Государственное предприятие «Трест Минскпромстрой» по строительству объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Административное здание в квартале №23 направляет замечания субподрядной организации к проектно-сметной документации.

Прошу рассмотреть и направить в проектную организацию для корректировки ПСД.

Приложение:

1. Копия письма ГП «СУ №21» №417/02 от 04.03.2026г. на 1 л.
2. Копия письма ГП «СУ №21» №418/02 от 04.03.2026г. на 1 л.

Заместитель начальника ПТО



Д.А. Герливанов

Адміністрацыя Заводскага раёна
г.Мінска

Камунальнае даччынае
ўнітарнае прадпрыемства
«Будаўнічае ўпраўленне №21»
(Дзяржаўнае прадпрыемства «БУ №21»)

вул. Народная, 43, 220026,
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь,
УНП: 191425584
Прыёмная (+375 17) 252-77-12,
факс (+375 17) 378-58-92
E-mail: su21@minskpromstroy.by
su21@mps.by



Администрация Заводского района
г.Минска

Коммунальное дочернее
унитарное предприятие
«Строительное управление №21»
(Государственное предприятие «СУ №21»)

ул. Народная, 43, 220026,
г. Минск, Республика Беларусь,
УНП: 191425584
Приёмная (+375 17) 252-77-12,
факс (+375 17) 378-58-92
E-mail: su21@minskpromstroy.by
su21@mps.by

« 04 » 03 2026 г. № 414/02

На _____ ад _____

Генеральному директору
ГП «Трест Минскпромстрой»
Дашкевичу О.В.

Замечания к проектной документации

ГП «СУ-21» по объекту: ««Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Административное здание в квартале №23», изучив предоставленную проектную документацию в части раздела 23.029–1-АР сообщает:

1. В «ведомости отделки помещений» (лист 30–31) не указан вид малярного покрытия для поверхности стен и потолков отдельных помещений согласно нормативной документации СП 1.03.01-2019 п.7.2 с указанием количества слоев шпатлевки согласно пункту 7.8 вышеуказанного документа. Необходимо привести проектную документацию в соответствие с требованиями нормативных документов.

2. В помещениях №118; №210; №317; №318 согласно листам 28–29 не предусмотрен подвесной потолок. В свою очередь согласно раздела 23.029-1-ОВ по плите перекрытия выполнена прокладка коммуникаций вентиляции и системы кондиционирования, считаем необходимым предусмотреть в данных помещениях подвесные потолки.

Директор

А.Н. Загорский

Адміністрацыя Заводскага раёна
г.Мінска

Камунальнае даччынае
ўнітарнае прадпрыемства
«Будаўнічае ўпраўленне №21»
(Дзяржаўнае прадпрыемства «БУ №21»)

вул. Народная, 43, 220026,
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь,
УНП: 191425584
Прыёмная (+375 17) 252-77-12,
факс (+375 17) 378-58-92
E-mail: su21@minskpromstroy.by
su21@mps.by



Администрация Заводского района
г.Минска

Коммунальное дочернее
унитарное предприятие
«Строительное управление №21»
(Государственное предприятие «СУ №21»)

ул. Народная, 43, 220026,
г. Минск, Республика Беларусь,
УНП: 191425584
Приёмная (+375 17) 252-77-12,
факс (+375 17) 378-58-92
E-mail: su21@minskpromstroy.by
su21@mps.by

«04» 03 2026 г. № 415/02

На _____ ад _____

Генеральному директору
ГП «Трест Минскпромстрой»
Дашкевичу О.В.

Замечание к сметной документации

ГП «СУ-21» по объекту: ««Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Административное здание в квартале №23», изучив предоставленную проектную документацию в части раздела 23.029-01-АР и сметную документацию ЛС №201 и ЛС №2010 сообщает: в проекте, лист 30-31 «ведомость отделки помещений», для отдельного типа и предназначения помещений предусмотрена декоративная штукатурка по слою шпатлевания. В локальных сметах вышеуказанных пунктами 708-711 не предусмотрена расценка по нанесению шпатлевочного слоя перед декоративной штукатуркой. Необходимо привести сметную документацию в соответствии с проектной.

Директор

А.Н. Загорский

Исполнитель Харлап Е.И. +375293063046