



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)

Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

10.03.2026 № 1-10/7-633
на № _____ ад _____

Первому заместителю
директора - главному инженеру
УКС «Мингорисполкома»
Жминько И.И.

О выявленных замечаниях

Управление специализированных работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что по объекту: «**Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный**» при предварительной проверке системы ТЛМ ТП-4360 были выявлены следующие замечания:

1. Во всех СР по стороне 0,4кВ отсутствуют блок-контакты положения, которые участвуют в работе телемеханизации согласно проекту: 17.060.0.02-ТЛМ.

В связи с необходимостью выполнения полного комплекса работ по наладке системы ТЛМ просим Вас, в кратчайшие сроки, обратиться к поставщику оборудования, для устранения данных замечаний на ТП-4360.

Заместитель начальника

А.И.Бык