



Закрытое акцыянернае абшчства «ПМК-55» ул. Гаврыіла Тіхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: ул. Гаврыіла Тіхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО «Белаграпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBYY2X
e-mail: info@pmk-55.by (прыёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерия) Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09
УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белаграпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBYY2X
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 303 от 10.03.2026

**Главному инженеру
ГП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.**

ЗАО «ПМК-55» сообщает, что по объекту **«Город спутник Смалевічы. Квартал №2. Детский сад по генеральному плану №19»** в первоначальном проекте раздела ЭС подключение объекта к сетям электроснабжения осуществлялось от ТП-36 по генплану силовым кабелем АПвББШв-1, сечением 4x185. Общая длина 408м.п. Данный кабель был приобретен и поставлен на объект.

23.02.2026г. в наш адрес были направлены чертежи раздела ЭС с изменением 1 в котором изменилась точка подключения электроснабжения объекта, а именно ТП 39 по генплану (2-я очередь строительства) (ТП-602) и изменилась длина трассы с 262, 24 м.п. на 290 м.п. с общей длиной кабеля 1178м.п. Так же изменилось сечение кабеля. В изменении 1 заложен кабель силовой АВБШв-1, сечением 4x120.

Для использования ранее закупленного по проекту кабеля просим согласовать укладку одной пары кабелей сечением 4x185. Вторую пару уложить кабелем сечением 4x120.

Директор ЗАО «ПМК-55»

Беников А.В.
+375296229932



К.Н.Черменская