



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Чырвоназоркавая, 20, 220034,
г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 15, 220034,
г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trestl.by, e-mail: post@su94.trestl.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80,220035, г.Мінск

13.03.2026 № 572
на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красновзвёздная, 20, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034,
г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trestl.by, e-mail: post@su94.trestl.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80,220035, г. Минск

Первому заместителю директора
-главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.
Первому заместителю генерального
директора - главному инженеру
ОАО «Институт Белгоспроект»
Малиновскому М.И.

О корректировке ПСД
(минплита)

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» является генеральным подрядчиком и выполняет работы по объекту: «Реконструкция капитального строения, расположенного по ул. Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей» согласно договору подряда № 4-2025 от 09 сентября 2025 г.

Чертежами 60.24-01- АР1 л. 9 для устройства разуклонки кровли предусмотрены плиты минераловатные для создания уклона типа "Технониколь Технориф В 60 УКЛОН" (уклон 3,3%).

Плиты "Технониколь Технориф В 60 УКЛОН" отсутствуют в ассортименте производителя (письмо прилагается).

Предлагаем Вам рассмотреть предложенные поставщиком варианты с уклоном 2,1% и 4,2 %. Обращаем Ваше внимание, что изменение уклона ведет к изменению объемов материала, что требует корректировки сметной документации.

Просим Вас внести изменения в ПСД.

Приложение: Информационное письмо ООО «ТехноНиколь» на 1 стр.

Начальник СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

А.А. Лаш



ТЕХНОНИКОЛЬ
ТОРГОВАЯ СЕТЬ

ООО «ТехноНИКОЛЬ»

УНН: 190212955

223073, г. Минск, ул. Ольшевского, 20, оф. 29, 30
8 801 100 82 82 | www.tstn.by



Начальнику СУ-94 ОАО «Стройтрест №1»
Лацу Александру Александровичу
Специалиста по продажам
ООО «ТехноНИКОЛЬ»
Рудени Артема Олеговича
+37544-7447458

Настоящим письмом сообщаем, что в ассортименте завода-производителя ООО «Завод Технофлекс» (РФ, г. Рязань) отсутствуют позиции по типу «Технориф В 60 УКЛОН».

Для создания необходимых уклонов на возводимых кровлях предлагаем использовать позиции ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 2,1% (создание основного уклона) и ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 4,2% (создание контруклонов).

Ассортимент клиновидной изоляции 2,1%:

- ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент А) 1200х600х30/55 мм (фито);
- ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент Б) 1200х600х55/80 мм (фито);
- ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент С) 1200х600х50 мм (фито).

Ассортимент клиновидной изоляции 4,2%:

- ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2%, Элемент А) 1200х600х15/40 мм (фито);
- ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2%, Элемент Б) 1200х600х40/65 мм (фито)
- ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2%, Элемент С) 1200х600х50 мм (фито)

Специалист по продажам



Руденя А.О.