

Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск

тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

13.03.2026 № 542/06
На № _____ ад _____

УП «Минскпроект»

Копия: УП «УКС Мингорисполкома»

О согласовании замены класса бетона
в связи с введением СТБ 2674-2025

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» по объекту строительства «Реконструкция здания неустановленного назначения по ул.Маяковского,79 в г.Минске» настоящим письмом информирует Вас, что в связи с отменой действия СТБ 1035-96 и введением в действие с 01.05.2025 государственного стандарта СТБ 2674-2025 «Смеси бетонные.Технические условия», соответствующего европейским нормам EN 206 (Постановление Госстандарта № 92 от 12.12.2024), поставщики бетонных смесей прекращают выпуск продукции класса С8/10 с 01.03.2026г.

Учитывая требования нового стандарта к минимальным классам бетона по условиям долговечности, просим Вас согласовать замену предусмотренного проектно-сметной документацией бетона класса С8/10 на бетон класса С12/15 по СТБ 2674-2025 для конструкций подготовка под фундаменты, стяжки и т.д.

Данное изменение не снижает несущую способность и эксплуатационные характеристики конструкций.

Просим подтвердить согласование записью в журнале авторского надзора.

Заместитель директора по снабжению
филиала СУ-199 ОАО «Стройтрест №35

исп. А.А.Каляда
+37544 542 56 38

А.В. Сапего