

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №173

вул. Мініна, 1, 220014, г. Мінск  
e-mail: su173@trest15.by www.trest15.by  
тэл. (017) 375-97-45, факс (0172) 375-97-45  
р.р ВУ20ВПСВ30121040880169330000  
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1  
УНП – 102346840 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление №173

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск  
e-mail: su173@trest15.by, www.trest15.by  
тел. (017) 375-97-45, факс (017) 375-97-45  
р.с ВУ20ВПСВ30121040880169330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 102346840 ОКПО – 01279665

« 18 » 03 2026 № 23-07/269  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

О кооректировке ПСД  
по объекту 21.70.14.02

Согласно договора строительного подряда №414 от 14.11.2024г. по объекту 21.70.14.02 "Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Котельная и сети теплоснабжения» 2-я очередь отсутствует возможность подключения кабельной линии в направлениях ТП1,1с – Котельная №2 ВРУ-1,1с, ТП1,1с – Котельная №2 ВРУ-1,1с.

На основании выше изложенного просим откорректировать ПСД в части замены в спецификации оборудования, изделий и материалов на прокладку КЛ-0,4кВ (21.70.14.02-ЭС1.СО1 лист 1): вместо муфт 1ПКВТп Ннг-LS-5 – 8 шт. на 1ПКВТп Ннг-LS-5 – 16 шт. (с кабельными лужеными наконечниками); вместо 1ПКВТп Ннг-LS-6 – 8 шт заменить на 1ПКВТп Ннг-LS-6 – 16 шт (с кабельными лужеными наконечниками).

Начальник СУ-173  
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Д.П. Елизаров

Исп. 07 В.В.Коренкович  
8029 189 81 05

