

Рэспубліканскае
дзяржаўна-грамадскае аб'яднанне
«Беларускае фізкультурна-спартыўнае
таварыства «Дынама»
Мінская міжтэрытарыяльная
арганізацыйная структура



вул. Даўмана, 23, 220002, г. Мінск
тэл/факс (017) 272 09 65
р/р – гаспадарчы – ВУ14АКВВ30150000223055100000,
бюджэтны – ВУ98АКВВ36059000015885100000
банк – ЦБУ 510 ААБ «Беларусбанк» г. Мінска,
БІК АКВВВУ2Х
УНП – 100796385, АКПА – 37464869

«19» марта 2026 г. №02-12/158

Рэспубліканскае
государственно-общественное объединение
«Белорусское физкультурно-спортивное
общество «Динамо»
Минская межтерриториальная
организационная структура

ул. Даумана, 23, 220002, г. Минск
тел/факс (017) 272 09 65
р/с – хозяйственный – ВУ14АКВВ30150000223055100000,
бюджетный – ВУ98АКВВ36059000015885100000
банк – ЦБУ 510 АСБ «Беларусбанк» г. Минска,
БИК АКВВВУ2Х
УНП – 100796385, ОКПО – 37464869

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1»

КУП «УКС Мингорисполкома»

ОАО «Институт Белгоспроект»

О составлении дефектного акта

13.03.2026г. был выявлен поврежденный кабель КЛ 0,4 кВ АСБ 3х185+1х120, который был поврежден при проведении строительных работ вашим предприятием (вашим подрядчиком). Фото повреждения прилагаются.

Кабель был поврежден в 2-х местах, на фото имеются следы повреждения металлической оболочки и свинцовой брони. Кроме того, при раскопках во втором месте повреждения обнаружено практически полностью разобранный и нарушенный кабель канал (кирпичный канал).

Строительные работы по удалению верхнего слоя и планировки участка, выкорчевки деревьев проводились без учета места прохождения кабельных линий.

Во второй точке глубина залегания кабельной линии была менее 0,5 м. Это свидетельствует о нарушении вашим предприятием (вашим подрядчиком) плана производства строительных работ. Кроме того, до начала производства работ вы были ОБЯЗАНЫ согласовать план производства работ.

В связи с вышеизложенным, просим направить ваших представителей для составления дефектного акта, для компенсации затрат и согласования восстановительных работ 20.03.2026г. в 12-00 по адресу по адресу г.Минск, ул. Корвата в районе административного здания № 86, ТП 337.

Заместитель председателя совета
ММОС БФСО «Динамо»
Полковник милиции

В.В.Макрицкий