



9001:2015

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»



ОКПО 012794295015  
УНП 102401648

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»



Упраўленне вентыляцыі і  
сантэхнічных работ  
(УВСР ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 270 54 23,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by



IBAN: BY46BPSB30121883990119330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBВY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Управление вентиляции и сантехнических  
работ

(УВСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 270 54 23,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «Сбер Банк», ВІС: BPSBВY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Ад 20.03.2026 № 340  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Заместителю директора  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Насертдинову И. А.

КОПИЯ:

И.о. первого зам. генерального  
Директора-главного инженера  
ОАО «Стройтрест №1»  
Зам. генерального директора  
по техническим вопросам  
Жетлухину А.Ю.

КОПИЯ:

Начальнику УСР  
ОАО «Стройтрест №1»  
Петрушину П. М.

КОПИЯ:

Главному инженеру  
УП «Минскпроект»  
Харламову М.А.

**Объект:** «Строительство  
многопрофильной поликлиники  
в пос. Восточный»

Управление вентиляции и сантехнических работ ОАО «Стройтрест №1» направляет Вам замечания по ПСД и просит с срочном порядке решить не решенный вопросы:

-внести изменения в части замены марок насосов «Grundfos» CR 10-3 на насосы CV 10-3 (IE3) с эл/двигателем 1,1 кВт производства «Wellmix» в кол-ве 2 шт., установленные в помещении подвала №38 (водомерная и насосная кафедры гидропатии. Раздел ВК)

*Блок отопления (17.060.0.01-ТМ л. 7):*

- внести марку счетчика горячей воды Ду20 ETW-м-D DN20;

- откорректировать марку насоса GR-E 50-120F согласно паспорту на GR-E 50-120F/280;

*Блок горячего водоснабжения (17.060.0.01-ТМ л. 9):*

- внести марку счетчика холодной воды Ду50 МТК-50N DN50;

- откорректировать марку насоса GR-E 40-160F согласно паспорту на GR-E 40-160F/250

- выдать сметную документацию по изм. 10,11 (Раздел ВК).

Главный инженер УВСР  
ОАО «Стройтрест №1»

М.И. Старинский