

19.03.2026 № 1109

УП «УКС Мингорисполкома»

На ___ от ___


О проведении строительно-монтажных работ

В ходе посещения строительной площадки объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег" 1 очередь строительства. Квартал №4. Застройка в границах ул. Проектируемая №4 – ул. Проектируемая №2 – ЛР2.» представителем технического надзора ЧСУП «Инжиниринговая компания Гарант» выявлен факт выполнения обратной засыпки наружных инженерных сетей без осуществления послойного уплотнения грунта.

ООО «Риверсайд Девелопмент» просит устранить данное нарушение путем выполнения послойного уплотнения на данном участке, предоставить протоколы уплотнения грунта обратной засыпки на участках с выполненными работами и принять соответствующие меры для предотвращения повторения данных нарушений.

Приложение 1 содержит письмо представителя технического надзора с фактом фотофиксации нарушения.

Руководитель проекта



П.И. Лапковский

**Прыватнае будаўнічае ўнітарнае прадпрыемства
«Інжынірынгавая кампанія Гарант»**

Адрас: 223053, Мінская вобл., Мінскі р-н,
в. Бараўляны, вул. 40 гадоў Перамогі, д. 23А,
пакой №24-33 ў ізаляваным памяшканні 24;
e-mail: up.garant18@gmail.com;
тэл.: +375445812657;
ВНП: 692104390, ОКПО: 502324316000;
р/с: ВУ23 ВПСБ 6700 3473 8301 8933 0000
у ААТ "Сбер Банк", БИК ВПСБВУ2Х,
адрас банка: г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32а-1



**Частное строительное унитарное предприятие
«Инжиниринговая компания Гарант»**

Адрес: 223053, Минская обл., Минский р-н,
д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 23А, комната
№24-33 в изолированном помещении 24;
e-mail: up.garant18@gmail.com;
тел.: +375445812657;
УНП: 692104390, ОКПО: 502324316000;
р/с: ВУ23 ВПСБ 6700 3473 8301 8933 0000
в ОАО "Сбер Банк", БИК ВПСБВУ2Х,
адрес банка: г. Минск, пр-т Независимости, 32а-1

от 18.03.2026 №119

ООО «Риверсайд Девелопмент
Лимитед»

Информационное письмо

При производстве работ по устройству наружных сетей на территории объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 1-я очередь строительства. Квартал №4. Застройки в границах ул. Проектируемая №4 – ул. Проектируемая №2 – ЛР2. Средняя школа №4.9 по г.п. работы по обратной засыпке траншей с коммуникациями вдоль осей Г/4, 13/1 и С (до оси 8/2) здания велись без послойного уплотнения грунта.

Приложение: фото в количестве 2 шт.

Директор

С.А.Науменко



