

Адкрытае Акцыянернае  
Таварыства «МАПІД»  
**Упраўленне малой  
механізацыі (УММ)**

вул. Глаголева, 42  
220015, г. Мінск  
Тэлефон 208-95-51  
Факс 208-95-51

Р/рачунак BY52BLBB30120100135079001001  
BIC BLBBVY2X

г.Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
вул. Калектарная, 11, г.Мінск  
УНП 100135079  
po-umm@mail.ru



Открытое Акционерное  
Общество «МАПІД»  
**Управление малой  
механизации (УММ)**

ул. Глаголева, 42  
220015, г. Минск  
Телефон 208-95-51  
Факс 208-95-51

Р/счет BY52BLBB30120100135079001001  
BIC BLBBVY2X

г.Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области  
ул. Коллекторная, 11, г.Минск  
УНП 100135079  
po-umm@mail.ru

23.03.2016 № 63.1/817

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Директору  
УП «Минскпроект»  
Зизову В.В.

О согласовании

УММ ОАО «МАПІД» по объекту строительства: «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилой дом №6 по генплану», просит рассмотреть, согласовать и внести корректировки в спецификацию элементов остекления лоджий (л.38 20.003.0.06-АР) в связи с фактическими замерами и маркировкой производителя по эскизам конструкций (Приложение 1) и в соответствии прим.3,4,9 л.38-АР о выполнении натуральных обмеров, внесении изменений в проект и согласовании с авторами проекта.

На основании вышеизложенного просим Вас письменно уведомить о принятом решении.

Приложение 1. Эскизы конструкций на 2 л.

Зам. начальника управления – начальник ПО

Е.С.Глебович

"СОГЛАСОВАНО"

\_\_\_\_\_

" "

"СОГЛАСОВАНО"


\_\_\_\_\_

" "

**ЭСКИЗЫ КОНСТРУКЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПО УММ "ОАО МАПИД"**

ПО ОБЪЕКТУ Ж.Д. № 6 ПО ГЕНПЛАНУ (ЛОДЖИИ). ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ № 2. Ж.Д. № 6 ПО ГЕНПЛАНУ (ЛОДЖИИ) СМОЛЕВИЧИ

**ОЛ-1 ( 56 ШТ)**



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Марка ЭО	По СТБ	Соединитель на 1 изделие
ОЛ-1	ЭО(Пн)-П-2550-2840-8-4Г-1П/О-3Рс-СПО-Сз Д2-Д1-2	арт.20104-0200 L=2520 3шт.
	СТБ 1912-2008*	

### Вид открывания со стороны помещения

ДЗБ- детский замок безопасности (оконная ручка с ключом).

**ВЫСОТА ИЗДЕЛИЙ В СПЕЦИФИКАЦИИ ДАНА С УЧЕТОМ ПОДСТАВОЧНИКА (30мм высота) ,**

**ШИРИНА С УЧЕТОМ СТАТИЧЕСКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ ( 3х 20 мм ширина)**

Микропроветривание (СВ) осуществляется за счет П/О фурнитуры при повороте ручки на 45 градусов.

— ВК - регулируемый вентиляционный клапан для притока наружного воздуха (4 шт. на изделие)

В верхней части лоджий установлены однокамерные стеклопакеты 4-16-4

Нижняя часть лоджии (на высоту 1,1 м) застеклена однокамерными стеклопакетами с многослойным безопасным стеклом См, 4-14-3.1.3

См----- 3.1.3 многослойное безопасное стекло по ГОСТ 30826-2014(СТБ ISO 12543-2 , СТБ EN 14449)

И.О.начальник участка ПВХ

Тихонюк Е.В.

Ведущий инженер технолог

Малашко В.В