



Закрытое акцыянернае абшчэства «ПМК-55» ул. Гаврыіла Тихова, д.9 офіс 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201  
Почтовый адрес: ул. Гаврыіла Тихова, д.9 офіс 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201  
р/с ВУ51ВАРВ30123398400300000000 ОАО «Белагпромбанк» г. Минск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: ВАРВВУ2Х  
e-mail: info@pmk-55.by (приёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерия) Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09  
УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201  
Паштовы адрас: вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222201  
р/с ВУ51ВАРВ30123398400300000000 ААТ «Белаграпрамбанк» г. Минск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: ВАРВВУ2Х  
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 374 от 24.03.2026г.

### КУП «УКС Мингорисполкома»

ЗАО «ПМК-55» в рамках реализации объекта: «Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад №446 г. Минска» по ул. Плехановой,54», согласно предписанию №7/2 об устранении нарушений согласно п.150 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств», а именно:

*«выполнить в соответствии с проектной документацией ширину эвакуационных выходов не менее 0,8 м в пом. 4 (3,21 кв.м), 10 (3,21 кв.м), 19 (3,36 кв.м), 26 (3,24 кв.м), 32 (6,19 кв.м), 36 (8,08 кв.м), 38 (2,22 кв.м), 45 (14,18 кв.м – заготовочный цех), 48 (3,28 кв.м), 53 (4,66 кв.м), 64 (12,43 кв.м – кабинет делопроизводителя), 66 (13,10 кв.м -комната персонала), 69 (8,60 кв.м), 81 (1,90 кв.м), 85 (17,37 кв.м -помещение по обслуживанию здания), 93 (6,10 кв.м), 94 (6,91 кв.м), 96 (17,13 кв.м -кабинет врача), 97 (13,19 кв.м – кабинет дефектолога), 98 (12,67 кв.м - процедурная) первого этажа, так же второго этажа пом. 26 (3,42 кв.м), 27 (17,64 кв.м - туалетная 3-4 унитаза), 69 (3,37 кв.м), 25 (3,24 кв.м), 69 (3,29 кв.м), 4 (3,24 кв.м), 5 (17,81 кв.м – туалетная), 20 (16,98 кв.м – туалетная), 64 (16,54 кв.м -туалетная), 38 (3,52 кв.м), 39 (14,18 кв.м – туалетная), 33 (15,73 кв.м – туалетная), 32 (3,43 кв.м), 49 (21,75 кв.м – кабинет мед персонала), 45 (12,21 кв.м – кабинет психолога), 50 (12,21 кв.м – кабинет физ воспитателя)» настоящим разъясняет следующее, что в соответствии с п.7.2.1 СН 2.02.05-2020 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ», выходы являются эвакуационными, если они ведут:*

- к) из помещений (комнаты отдыха при кабинете руководителя, парильных, санитарных узлов (умывальных, душевых) **более чем для шести человек**, лабораторий и помещений, требующих особого охранного, санитарного (биологического, радиационного) режимов) через два смежных помещения, расположенных на том же этаже, и обеспечением последнего помещения выходами, указанными в одном из перечислений а)–д).

На основании п.23 архитектурного решения №17.054.0.01-АР2.1 «минимальная ширина полотен дверей в свету эвакуационных выходов – не менее 0,8 м», но поскольку заявленные дверные проемы не являются эвакуационными выходами согласно п. 7.2.1 (к) СН 2.02.05-2020, а при изготовлении дверных блоков был использован профиль шириной монтажного шва 70 мм, данный показатель никак не влияет на ширину светового проема. Также информируем о том, что заявленный профиль ПВХ шириной дверной коробки 45 мм не существует.

На основании изложенного, просим Вас не относить данные дверные блоки к эвакуационным и внести соответствующие изменения в архитектурное решение №17.054.0.01-АР2.1.

Директор



К.Н. Черменская