



ОКПО 01279429/5014
УНП 1002381078



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)

Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

25.03.2026 № 1-10/7-766

на № _____ ад _____

Начальнику СУ-19
ОАО «Стройтрест №1»
Шостаку А.В.

Копия: Первому заместителю
директора - главному инженеру
Жминько И.И.

О выявленных замечаниях


Управление специализированных работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что по объекту: **«Жилая многоквартирная застройка в границах просп. Независимости - ул. Волгоградской - ул. Кедышко»** при повторной проверке работоспособности систем РЗА и ТЛМ РП-333 были выявлены следующие замечания:

1. В шкафу ПСН объем телесигнализации не соответствует проекту 22.010.1.18-ТЛМ. Необходимое количество сигналов 6 (Лист 9 проекта 22.010.1.18-ТЛМ), в шкафу 1 сигнал.

2. Для окончательной проверки правильности показаний состояния оборудования в шкафу ШОТ(зав. номер 2000-2025.312-1.1) необходимо заменить резисторы 2 шт., в рамках гарантийных обязательств.

В связи с необходимостью выполнения полного комплекса работ по наладке систем РЗА и ТЛМ просим Вас, в кратчайшие сроки, обратиться к поставщику оборудования, для устранения данных замечаний.

Заместитель начальника

 А.И. Бык

Бенько К.А.
8-029-6240105