

Адкрытае акцыянернае таварыства  
"ІНСТЫТУТ" МІНСКГРАМАДЗЯНПРАЕКТ"  
(ААТ "ІНСТЫТУТ" МІНСКГРАМАДЗЯНПРАЕКТ")

Открытое акционерное общество  
"ИНСТИТУТ" МІНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"  
(ОАО "ИНСТИТУТ" МІНСКГРАЖДАНПРОЕКТ")



вул. Калектарная, 20а, 220004, г. Мінск,  
тел. (017) 362 91 35, факс (017) 320 18 99,  
office@mgp.by, www.mgp.by,  
УНП 600013280

ул. Коллекторная, 20а, 220004, г. Минск,  
тел. (017) 362 91 35, факс (017) 320 18 99,  
office@mgp.by, www.mgp.by,  
УНП 600013280

IBAN BY74BLBB30120600013280001001  
ЦБП №538 ААТ "Белинвестбанк", г. Минск, BIC BLBBBY2X

IBAN BY74BLBB30120600013280001001  
ЦБУ №538 ОАО "Белинвестбанк", г. Минск, BIC BLBBBY2X

## МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ

25.03.2026 № 03-06/358

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

КУП «УКС Мингорисполкома»

Г \_\_\_\_\_ Т \_\_\_\_\_  
О техническом состоянии строительных  
конструкций.

Специалисты института рассмотрели представленную вами документацию - техническое заключение «Детальное обследование технического состояния строительных конструкций по объекту: «Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад № 142 г. Минска» по ул. Надеждинская, 5 и благоустройством прилегающей территории», выполненное ООО «Строительное предприятие «Зубр» (объект № 2461-01-26).

По результатам анализа полученных материалов считаем необходимым техническое заключение дополнить следующими данными:

- рассмотреть возможность сохранения наружных стеновых панелей второго этажа и парапетных и выдать рекомендации по усилению опорных столиков (при необходимости);
- уточнить необходимость усиления колонн подземного этажа в осях 6/Е, 8/Е, 9/В (с меньшей грузовой площадью);
- уточнить деталь опирания плит на ригель (глубину опирания, материал заделки);
- уточнить конструкцию стены подземного этажа и деталь опирания плит перекрытия в осях 5/1-9/Е.

Главный инженер

С.С. Карпов

375-27-69 Рудич  
373-66-38 Шидлова  
373-83-36 Ноздрина