

Исх. №288 от 25 марта 2026 г.

На вх. № ____ от « ____ » _____ 2026 г.

УП "УКС Мингорисполкома"

**Об устранении замечаний
(договору поставки №295/25а от 11.06.2025)**

СЗАО «РУЭЛТА» касательно замечания «выполнить ввод ВОЛС у стенки ШТМ» указанного в Акте рабочей комиссии по обследованию технического состояния энергетического объекта от 19 марта 2026 г. сообщает, что трансформаторная подстанция это готовое заводское изделие и ввод ВОЛС выполнен на основании технического решения завода изготовителя.

Директор



Щемелёв В.В.